

20-2012 Neubau MFH Tägerfeld

Objektstandort: Tägerfeld, 8260 Stein am Rhein  
Bauherr: Klaiber Immobilien AG, Quaistrasse 3, 8200 Schaffhausen  
Architekt: Müller + Partner AG, Hofwisenstrasse 13, 8260 Stein am Rhein

Regelgeschoss 1. - 3. OG

Massstab: 1:100  
Projektphase: Bauprojekt  
Plan-Nr.: 20-2012\_33\_4  
Gezeichnet: 21.01.2021, cs  
Format: 125 x 84,1  
Gebäudehöhe: ±0.00 = OK F. BO. EG IM TREPPENHAUS = 420.11m ü.M.

Die Bauherrschaft:  
Stein am Rhein, 01.01.2001

Der Architekt:  
Stein am Rhein, 01.01.2001

3 MFH Tägerfeld Haus 2

8260 Stein am Rhein











1. OBERGESCHOSS















KOORDINATIONSPLAN PROJEKT

HEIZUNG / LÜFTUNG / SANITÄR

Datum:	Gezeichnet:	HU	heag
24.9.2021		HU	Industrie & Gewerbepark
8.11.2021		HU	Wandhosen
13.12.2021		HU	8608 Bubikon
			Tel.: 055 / 253 26 30
			Fax.: 055 / 253 26 31
			E-mail.: planung@hiks.ch
			Homepage.: www.hiks.ch

LEGENDE PLANKOORDINATION:

	= Achse 15cm	ab De		= Achse 30cm	ab De		= Achse 45cm	ab De		= Achse 60cm	ab De										
<table><tr><td>Luftm.</td><td>m<sup>3</sup>/h</td><td>ok</td><td>=</td><td>ab De</td></tr><tr><td>w</td><td>m<sup>3</sup>/s</td><td>uk</td><td>=</td><td>ab De</td></tr></table>												Luftm.	m <sup>3</sup> /h	ok	=	ab De	w	m <sup>3</sup> /s	uk	=	ab De
Luftm.	m <sup>3</sup> /h	ok	=	ab De																	
w	m <sup>3</sup> /s	uk	=	ab De																	
<table><tr><td></td><td>ok Kanal ab</td><td>Decke</td><td></td><td>uk Kanal ab</td><td>Decke</td></tr></table>													ok Kanal ab	Decke		uk Kanal ab	Decke				
	ok Kanal ab	Decke		uk Kanal ab	Decke																

	Aussenluft		Fortluft
	Abluft		Zuluft
	Kaltwasser		Warmwasser
	Zirkulation		Schmutzwasser
	Regenwasser		Sprinkler
	Druckluft		KW Entthäutet
	Vorlauf		Rücklauf

Einlagen:

- Lüftung in Decke

- Sanitär im Boden

Durchführungen durch Brandabschnitte und Geschossdecken

Brandabschnitte

Heizung

VL + RL Isolation Steinwolle Alu oder Blech-Ummantelung

Sanitär

KW Leitungen Isolation Armaflex Protect (Überstände gem. Hersteller beachten)

oder Foamglas mit Dampfsperre im Wandbereich

WW Leitungen Steinwolle Alu oder Blech-ummantelung

Lüftung

Brandabschnittsbildende Querungen werden gemäss Vorgabe des Systemanbieters ausgeführt

