



Objektstandort: Parzelle 954, Tägerfeld, 8260 Stein am Rhein
Bauherr: Klaber Immobilien AG, Quaistrasse 3, 8200 Schaffhausen
Architekt: Müller + Partner AG, Hofwisenstrasse 13, 8260 Stein am Rhein
Grundigentümer: Eigentümergeinschaft Müller, c/o Harry Müller, Obere Giger 3, 8259 Kaltenbach

Untergeschoss + Einstellhalle

Massstab: 1:100
Projektphase: Ausschreibung
Plan-Nr.: 20-2012_33_2
Gezeichnet: 24.06.2021, cs
Format: 125 x 84,1
Gebäudehöhe: ±0.00 = OK F. BO. EG IM TREPPENHAUS = 420.11m ü.M.

Die Bauherrschaft:

Der Grundeigentümer:

Der Architekt:

3 MFH Tägerfeld Haus 3 8260 Stein am Rhein	Datum: 30.9.2021 Gezeichnet: 8.11.2021 13.12.2021	Gezeichnet: HU HU HU	heag Industrie & Gewerbetpark Wändhülsen 8600 Bubikon Tel.: 055 / 253 26 30 Fax: 055 / 253 26 31 E-mail: planung@hiks.ch Homepage: www.hiks.ch
UNTERGESCHOSS KOORDINATIONSPLAN PROJEKT HEIZUNG / LÜFTUNG / SANITÄR			

LEGENDE PLANKOORDINATION:	<div><div><div>—</div><div>= Achse 15cm ab De</div></div><div><div>—</div><div>= Achse 30cm ab De</div></div><div><div>—</div><div>= Achse 45cm ab De</div></div><div><div>—</div><div>= Achse 60cm ab De</div></div></div> <div><div><div>Luftm.</div><div>m³/h</div><div>ok</div><div>= ab De</div></div><div><div>*</div><div>m/s</div><div>uk</div><div>= ab De</div></div><div><div><div>—</div><div>ok Kanal ab Decke</div></div><div><div>—</div><div>uk Kanal ab Decke</div></div></div></div> <div><div><div><div>Aussenluft</div><div>Fortluft</div><div>Abluft</div><div>Zuluft</div><div>Kaltwasser</div><div>Warmwasser</div><div>Zirkulation</div><div>Schmutzwasser</div><div>Regenwasser</div><div>Sprinkler</div><div>Druckluft</div><div>KW Einbaueinheit</div><div>Vorlauf</div><div>Rücklauf</div></div></div></div>
----------------------------------	---

Durchführungen durch Brandabschnitte und Geschossdecken

Heizung
VL + RL Isolation Steinwolle Alu oder Blech-Ummantelung

Sanitär
KW Leitungen Isolation Armaflex Protect (Überstände gem. Hersteller beachten)
oder Foamglas mit Dampfsperre im Wandbereich
VW Leitungen Steinwolle Alu oder Blech-ummantelung

Lüftung
Brandabschnittsbildende Querungen werden gemäss Vorgabe des Systemanbieters ausgeführt

