088 Aussengeräte
BF:28 m²

082 Lager
BF:13 m²

079 Zuschauerbereich
BF:306 m²

080 Erschliessungsbereich
BF:22 m²
+3.40 =
+448.65

Tribune
Tribune
Luftraum
Inst.
Schacht
ngang 2.OG
448.00
8.64
4505
3381

Deckenstrahlplatten
Zehnder ZBN 450/3 6.00m 762W

Deckenstrahlplatten
Zehnder ZBN 450/3 3.00m 381W

D11 200
300 m3/h

S Ø90
0.1 %

S Ø135

Zuluft 320-2'000 m3/h
Abluft 400-2'300 m3/h

1.5m W77
Fabrikat: Prolux
Leistung: 535 W
Wassermenge: 48 l/h
Ventil: RA-N 10/6 3/8"

Steinfeldwaschanlage
Meier Grüber AG
SRA-R III

PE Ø110
PE Ø110

Abschottung Abgasleitung bauseits
(Trennung Installationen)

REGENWASSER
Flachdach
Fläche 514 m2
Regenspende r 0.03 l/sm2
Abflussbeiwert c 0.4
Regenwasser 6.17 l/s

60.3x2.3-60mmBlech
5/159l/h
Viessmann
Vitoplex 200 A
AWG 332.A45
KW Vor

Neubau Turnhalle
8162 Steinmaur

2. OBERGESCHOSS

KOORDINATIONSPLAN PROJEKT

HEIZUNG / LÜFTUNG / SANITÄR

LEGENDE PLANKOORDINATION:

Datum:	Gezeich:
23.5.2018	Hü
28.06.18	Ma

heag
Industrie & Gewerbepark
Wiesliacker
8608 Bubikon
Tel.: 055 / 253 26 30
Fax.: 055 / 253 26 31
E-mail.: planung@hiks.ch
Homepage.. www.hiks.ch

= Achse 15cm ab De
= Achse 30cm ab De
= Achse 45cm ab De
= Achse 60cm ab De

Luftm. m3/h ok = ab De
w m/s uk = ab Ds

ok Kanal ab Decke
uk Kanal ab Decke

Aussenluft
Fortluft
Abluft
Zuluft
Kaltwasser
Warmwasser
Zirkulation
Schmutzwasser
Regenwasser
Sprinkler
Druckluft
KW Entnahl
Vorlauf
Rücklauf

Einlagen:
-Lüftung in Decke
-Sanitär im Boden