071 Umkleideraum
BF:25 m²

072 Duschen
BF:19 m²

072 Duschen
BF:19 m²

071 Umkleideraum
BF:25 m²

074 WC H
BF:21 m²

073 WC D
BF:21 m²

071 Umkleideraum
BF:25 m²

072 Duschen
BF:19 m²

072 Duschen
BF:20 m²

071 Umkleideraum
BF:25 m²

077 Lehrergarderobe
BF:23 m²

077 Lehrergarderobe
BF:23 m²

075 WC
BF:4 m²

076 WC
BF:3 m²

078 Eingangsbereich
BF:61 m²

069 Doppelturnhalle 1+2
BF:1'034 m²

070 Geräteraum
BF:160 m²

Vereinsschränke (optional)

Sanitätsbett

Lift / Schacht

Reingungs-ma hine

BODENHEIZUNGSVERTEILER
Kastentyp: B 880
Heizkreise: 10 Stk.
Anschluss: Ø3/4"- AF19mm
Wassermenge: 331 l/h

BODENHEIZUNGSVERTEILER
Kastentyp: B 880
Heizkreise: 9 Stk.
Anschluss: Ø3/4"- AF19mm
Wassermenge: 288 l/h

BODENHEIZUNGSVERTEILER
Kastentyp: B 680
Heizkreise: 7 Stk.
Anschluss: Ø3/4"- AF19mm
Wassermenge: 306 l/h

Zirkulation bis Ende Verteiler
Kastentyp: -
KW 3/4" / 17LU
4x Ø20 / 2x Ø16
WW 3/4" / 2LU
-x Ø20 / 1x Ø16

Zirkulation bis Ende Verteiler
Kastentyp: -
KW 3/4" / 6LU
-x Ø20 / 3x Ø16
WW 3/4" / 2LU
-x Ø20 / 1x Ø16

Zirkulation bis Ende Verteiler
Kastentyp: -
KW 3/4" / 10LU
-x Ø20 / 5x Ø16
WW 3/4" / 8LU
-x Ø20 / -x Ø16

Achtung ! Brandschutz Heizung, Lüftung und Sanitär (Fluchtweg)

Abschottung Abgasleitung bauseits
(Trennung Installationen)

+/-0.00 =
+445.25

Eingang 1.OG

445.25

Zufahrt

Silodeckel
befahrbar
3.50 x 2.50 m

Neubau Turnhalle
8162 Steinmaur

1. OBERGESCHOSS
KOORDINATIONSPLAN PROJEKT
HEIZUNG / LÜFTUNG / SANITÄR

Datum:	Gezeich:
23.5.2018	Hü
28.06.18	Ma

heag
Industrie & Gewerbepark
Wilmatstelen
8608 Bubikon
Tel.: 055 / 253 26 30
Fax.: 055 / 253 26 31
E-mail.: planung@hks.ch
Homepage.: www.hks.ch

LEGENDE PLANKOORDINATION:

= Achse 15cm ab De
= Achse 30cm ab De
= Achse 45cm ab De
= Achse 60cm ab De

Luftm. m3/h ok = ab De
w m/s uk = ab Be

Aussenluft
Fortluft
Abluft
Zuluft
Kaltwasser
Warmwasser
Zirkulation
Schmutzwasser
Regenwasser
Sprinkler
Druckluft
KW Enthärtet
Vorlauf
Rücklauf

ok Kanal ab Decke
uk Kanal ab Decke

Einlagen:
-Lüftung in Decke
-Sanitär im Boden