

MFH Manessestr. 92

8045 Zürich

Submission

250 Sanitäranlage

Bauherr : **Zaltana Properties AG**
Grischunaweg 3
7270 Davos Platz

Telefon :
Telefax :

Architekt : **Architekturbüro Vera Gloor AG**
Krönleinstrasse 27
8044 Zürich

Telefon : +41 (43) 268 33 10
Telefax :

Planer : **hürlimann engineering ag**
Heizung / Lüftung / Klima / Kälte
Industrie & Gewerbepark
Wändhüslen
8608 Bubikon

Telefon : +41 (55) 253 26 30
Telefax : +41 (55) 253 26 31
E-Mail : fitim@hlks.ch
Internet : www.hlks.ch
Sachbearbeiter : Fitim Hoxhaj

Unternehmer :
.....
.....
.....

Telefon :
Telefax :
E-Mail :
Sachbearbeiter:

Eingabeadresse :

Eingabetermin :

Offertsumme :

Eingabe

exkl. MWSt.

Revidiert

exkl. MWSt.

<input type="checkbox"/> Pauschalpreis	Brutto	Fr. Brutto	Fr.
<input type="checkbox"/> Globalpreis	Rabatt	Fr. Rabatt	Fr.
<input type="checkbox"/> Ausmass	Zwischentotal	Fr. Zwischentotal	Fr.
<input type="checkbox"/> Festpreis	Skonto	Fr. Skonto	Fr.
	Zwischentotal	Fr. Zwischentotal	Fr.
bis:	MWSt 7.7%	Fr. MWSt 7.7%	Fr.
	Total Netto	Fr. Total Netto	Fr.

Die Offerteingabe erfolgt mittels Preiszusammenstellung, Fabrikatelite, Kap. 5 Angaben des Unternehmers und Deckblatt. Der Unternehmer bestätigt, an der Submission keine Aenderungen vorgenommen zu haben. Der Unternehmer verpflichtet sich vor Vertragsabschluss die komplette Submission ausgefüllt abzugeben.

Ort / Datum :

Stempel / Unterschrift :

.....

.....

1. SIA-Norm

- 1.1. Folgende Bestimmungen der SIA-Norm 118 (nachfolgend „SIA 118“) finden keine Anwendung:

Art. 19 Abs. 3, 21 Abs. 1, 29 Abs. 5 2ter Satz, Art. 60 Abs. 2, Art. 76 Abs. 2, Art. 84 Abs. 5, Art. 86, Art. 91, Art. 132, Art. 135 Abs. 3 und 4, 164 Abs. 1, 172/ Abs. 2.

- 1.2. Im Übrigen gehen die besonderen Bestimmungen des Werkvertrages oder die vorliegenden Allgemeinen Bestimmungen der SIA 118 vor. Die Rangfolge der vertraglichen Grundlagen wird spezifisch im Werkvertrag festgehalten.

2. Offerteinladung und Angebot

In Ergänzung zu Art. 15 und 16 SIA 118 gilt:

- 2.1. Der Bestellerin entstehen aus der Offerteinladung bis zum Zeitpunkt des allfälligen Vertragsabschlusses keine Verpflichtungen. Sie schuldet insbesondere auch keine Vergütungen für die Ausarbeitung der Offerte und für die Lieferung der zugehörigen Plänen, Muster, Modelle usw.
- 2.2. Am Aufbau und Wortlaut der Ausschreibungsunterlagen dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden. Auf allfällige Varianten und Abänderungen hat der Unternehmer auf ausgesonderten Unterlagen ausdrücklich hinzuweisen. Varianten sind nach Positionen geordnet separat unter Ziff. 6 des Offert-Verhandlungsprotokolls aufzuführen. Nicht dermassen ausgesonderte Abänderungen, Varianten, Vorbehalte usw. gelten als nicht erfolgt.
- 2.3. Vom Unternehmer in den Ausschreibungsunterlagen vorgenommene Änderungen sind für die Bestellerin nicht verbindlich. Gegenangebote des Unternehmers und Abänderungen der Submissionsunterlagen durch den Unternehmer gelten nur als von der Bestellerin akzeptiert, wenn diese nach Einreichung des Angebots von der Bestellerin in einem separaten Schreiben oder dem Offert-Verhandlungsprotokoll ausdrücklich und schriftlich anerkannt werden.
- 2.4. Lässt der Text der Ausschreibungsunterlagen verschiedene Auslegungen zu, so präzisiert der Unternehmer die angebotene Leistung in der Offerte. Unterlässt der Unternehmer eine Präzisierung im Angebot, hat der Unternehmer das Werk nach Weisung der Bestellerin auszuführen.
- 2.5. Die Preise der einzelnen Positionen verstehen sich insbesondere für fach- und termingerechte, in allen Teilen einwandfreie, vollständige und fertige Arbeit, samt allen erforderlichen Materiallieferungen bester Qualität und dem benötigten Werkzeug. Sie enthalten alle zwingend zur Einhaltung gesetzlicher oder behördlicher Vorschriften erforderlichen Leistungen, inkl. aller dafür notwendiger Planungsleistungen und Einholen allfälliger Bewilligungen, Nebenarbeiten, Zuschläge und Komponenten, welche zur uneingeschränkten Nutzbarkeit zum vorgesehenen Zweck erforderlich sind. Kosten für Leistungen des Unternehmers aus diesen Allgemeinen Bedingungen sind in das Angebot einzurechnen. Dies gilt ausdrücklich auch für Leistungen, welche in den

Ausschreibungsunterlagen, dem Angebot des Unternehmers oder dem bei Auftragserteilung abzuschliessenden Werkvertrag (inkl. Bestandteile) nicht speziell enthalten sind, aber sinngemäss zum Leistungsumfang desselben gehören.

- 2.6. Das Angebot ist während der in der Ausschreibung angeführten Frist verbindlich. Fehlt eine solche Frist, so bleibt der Unternehmer vom Ablauf der Eingabefrist an in Abänderung zu Art.17 SIA 118 während 6 Monaten gebunden.
- 2.7. Die Preise sind in Abänderung zu Art. 64 und 65 SIA 118, fest bis zur Bauvollendung.
- 2.8. In Präzisierung zu Art. 38 SIA 118 gilt, dass ohne anderslautende, schriftliche Vereinbarung die Mehrwertsteuer zum Satz des Offertdatums im Preistotal der Offerte / des Vertrags (Endsumme) inbegriffen ist.
- 2.9. Die Annahme des Angebots durch die Bestellerin bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form. Andere Formen des Vertragsabschlusses entfallen.

3. Termine

- 3.1. Die vertraglichen und von der Bauleitung festgesetzten Termine sind unbedingt einzuhalten; einem fristgerechten Beginn der Arbeiten ist grösste Beachtung zu schenken.
- 3.2. Bei verspätetem Beginn der vertraglichen Arbeiten wird der Unternehmer sofort in Verzug gesetzt und wird für alle daraus entstehenden Mehrkosten haftbar.
- 3.3. Vor dem Vertragsabschluss werden die verbindlichen Lieferungs- und Ausführungstermine festgelegt. Der Unternehmer haftet gegenüber der Bestellerin für die Einhaltung sämtlicher Vertragsfristen und Termine.
- 3.4. Der Unternehmer hat alles zu tun, um die Arbeiten bis zum festgelegten Termin zu vollenden. Nach begonnenen Arbeiten auf dem Bauplatz kann der Unternehmer die Ausführung nur mit ausdrücklicher Bewilligung der Bauleitung unterbrechen.
- 3.5. Integrierender Vertragsbestandteil ist das durch die Bauleitung erstellte Bauprogramm, welches der Unternehmer bis Baubeginn von dieser erhält.
- 3.6. Die Bauleitung kann während der Bauzeit nach Erfordernis Terminverschiebungen vornehmen. Werden diese dem Unternehmer rechtzeitig bekannt gegeben, sind sie verbindlich und berechtigen nicht zu Mehrforderungen.
- 3.7. Der Unternehmer schuldet der Bestellerin für jeden vollen und angebrochenen (Kalender-)Tag um den er die festgelegten Termine überschreitet, eine Konventionalstrafe in der Höhe von 0.5% des Werkpreises inkl. MWST, jedoch maximal 10% des Werkpreises inkl. MWST. Abweichende Abreden im Werkvertrag bleiben vorbehalten.
- 3.8. Die Zahlung einer Konventionalstrafe entbindet den Unternehmer nicht von seinen vertraglichen Verpflichtungen. In jedem Fall, auch bei Bezahlung der Konventionalstrafe, kann die Bestellerin den Ersatz des weiteren Schadens und die Beseitigung des vertrageswidrigen Zustandes verlangen. Art. 161 Abs. 2 OR wird wegbedungen.

4. Mängelrechte / Garantien / Verjährung

- 4.1. Der Unternehmer leistet der Bestellerin eine umfassende Garantie für vertragskonforme Konstruktion und Ausführung sowie für die Verwendung solider Materialien. Der Unternehmer gewährleistet die im Baubeschrieb bzw. Leistungsverzeichnis, den Plänen und den übrigen Vertragsbestandteilen vereinbarten und /oder vorausgesetzten Eigenschaften seiner Leistungen.
- 4.2. In Abweichung von Art. 163 SIA Norm 118 wird der stillschweigende Verzicht auf die Geltendmachung eines Mangels wegbedungen.
- 4.3. In Ergänzung und Abänderung der SIA Norm 118 gilt Folgendes: Die Garantiefrist beträgt 5 Jahre zuzüglich einen Monat für Mängel und beginnt einheitlich für alle Werkteile 30 Tage nach Bezugsbereitschaft des ganzen Bauwerkes. Der Unternehmer nimmt davon Kenntnis, dass die Garantiefrist gemäss dieser Ziffer nicht gleichzeitig mit, sondern zu einem Zeitpunkt nach der Fertigstellung des Werkes zu laufen beginnen kann. Für Arbeiten, die in diesem Zeitpunkt noch nicht abgenommen sind, beginnt der Fristenlauf mit deren späteren Abnahme durch die Bestellerin.
- 4.4. Für Dächer/Flachdächer und Fassade beträgt die Garantiefrist für verdeckte Mängel 10 Jahre zuzüglich einen Monat, mit der Pflicht eines Unterhaltsvertrages durch die Bestellerin ab dem 6. Jahr. Falls Systemgarantien von einem Hersteller von Materialien (z.B. Fassaden) erhältlich sind, verpflichtet sich der Unternehmer, die Voraussetzungen und Bedingungen der vom Hersteller gewährten Systemgarantien einzuhalten und das Werk – falls zur Gewährung der Systemgarantie durch den Hersteller notwendig - vom Hersteller abnehmen zu lassen. Er verpflichtet sich überdies, den Nachweis zu erbringen, dass der Bestellerin sämtliche Rechte aus der Systemgarantie gegenüber dem Hersteller zustehen.
- 4.5. Der Unternehmer garantiert, dass die gelieferten Materialien noch fünf Jahre nach Abnahme des Bauwerkes durch die Bestellerin ohne weiteres und zu angemessenen Bedingungen bezogen werden können. Stellt der Unternehmer oder sein Lieferant die Fertigung der Ersatzteile ein, so hat der Unternehmer die Bestellerin darüber zu unterrichten und Gelegenheit zu einer letzten Bestellung zu geben.
- 4.6. Die Gewährleistungsrechte der Bestellerin gegenüber dem Unternehmer sind an Dritte (z.B. Bank, Versicherungsgesellschaft etc.) samt allen Nebenrechten abtretbar.
- 4.7. Der Unternehmer verpflichtet sich, der Bestellerin für alle Ansprüche aus dem Werkvertrag eine Erfüllungsgarantie in Form einer abstrakten Bank- oder Versicherungsgarantie auf erstes Verlangen, unwiderruflich und ohne Einrede (First-Demand), in der Höhe von 10% des festgesetzten Werkpreises (inkl. MWST) bei Abschluss des Werkvertrages zu übergeben. Die Dauer der Erfüllungsgarantie läuft ab Abschluss des Werkvertrages bis zur geplanten Fertigstellung des Objektes plus 5 Monate.
- 4.8. Die Erfüllungsgarantie hat unter anderem Folgendes zu decken:
- die Erfüllung des Werkvertrages und die Fertigstellung der bestellten Bauten und Anlagen;

- die Erledigung der Garantiewerke;
- die Bezahlung der Subunternehmer, Lieferanten und Fabrikanten;
- die Beseitigung von allfälligen Bauhandwerkerpfandrechten;
- sämtliche Baugarantien

4.9. Der Unternehmer verpflichtet sich, der Bestellerin für alle Ansprüche aus dem Werkvertrag eine Gewährleistungsgarantie in Form einer abstrakten Bank- oder Versicherungsgarantie auf erstes Verlangen, unwiderruflich und ohne Einrede (First-Demand), in der Höhe von 10% des festgesetzten Werkpreises (inkl. MWST) und allfälligen Nachträgen mit der Unternehmer-Schlussabrechnung zu übergeben (ab CHF 20'000.-). Diese Garantie ist vom Unternehmer für eine Dauer von 5 Jahren und einem Monat ab Abnahme des gesamten Bauwerkes durch die Bestellerin auszustellen und muss die volle Haftung für alle während der Garantiefrist auftretenden Mängel abdecken. Solange diese Bank- oder Versicherungsgarantie nicht vorliegt, werden die letzten 10% des Werklohnes nicht zur Zahlung fällig.

5. Arbeitssicherheit

In Präzisierung zu Art. 103, 104 und 118 Abs. 4 SIA 118 gilt:

5.1. Der Unternehmer ist für die Einhaltung der Verordnung über Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Bauarbeiten BauAV (Bauarbeitsverordnung), sowie der EKAS-Richtlinien (Eidgenössische Koordinationskommission für Arbeitssicherheit), jeweils die neuesten Ausgaben, verantwortlich. Die in der Bauarbeitsverordnung und der EKAS-Richtlinien aufgeführten Massnahmen betreffend Schutzgerüste, Absturzsicherung, Tragpflicht der Schutzhelme etc. sind vom Unternehmer, seinen Arbeitnehmern, seinen Subunternehmern und Lieferanten strikte zu befolgen respektive einzuhalten. Zuwiderhandelnde Personen können von der Baustelle verwiesen werden und sind auf Verlangen der Bauleitung innert Tagesfrist mit qualifiziertem Personal zu ersetzen.

5.2. Der Unternehmer ist zur rigorosen Einhaltung der Vorschriften betreffend Sicherheit und Unfallverhütung auf der Baustelle verpflichtet; namentlich:

- Sicherheitsvorschriften und –empfehlungen insbesondere Unfallversicherungsgesetz, Verordnung über die Unfallverhütung, Arbeitsgesetz mit den zugehörigen Verordnungen, EKAS-Richtlinien, SUVA Vorschriften;
- SIA-Norm 465, Sicherheit von Bauten und Anlagen, jeweils aktuelle Ausgabe.

5.3. Der Unternehmer verpflichtet sich ausdrücklich, sämtliche Sicherheitsvorschriften und Weisungen des Bauherrn einzuhalten und umzusetzen. Die Kosten hierfür sind im Werkpreis inbegriffen.

6. Immissionsschutz und Luftreinhaltung

6.1. Werden die Bauarbeiten in oder angrenzend an einer Wohnzone realisiert, verpflichtet sich der Unternehmer, den Baulärm auf der Arbeitsstelle auf das technisch mögliche Mindestmass zu beschränken und die hierfür notwendigen Massnahmen ohne Kostenfolge für die Bestellerin zu treffen. Die entsprechenden Hygiene- und Lärmvorschriften sind strikte einzuhalten.

- 6.2. Die Bestellerin setzt voraus, dass der Unternehmer und die von diesem eingesetzten Subunternehmer nur Fahrzeuge und Baumaschinen einsetzen, die den neusten Anforderungen der Euro-Norm entsprechen. Fahrzeuge und Baumaschinen, welche diese Anforderungen nicht erfüllen, sind bei Abgabe des Angebots durch den Unternehmer zu deklarieren.

7. Transporte, Baumaterial, Entsorgung und Umweltschutz

In Ergänzung zu Art. 38, 48 und 118 SIA 118 gilt:

- 7.1. Der Unternehmer hat anhand der Pläne die Transportmöglichkeiten auf der Baustelle, insbesondere im Gebäude zu überprüfen. Die Grösse der zu liefernden Einzelteile ist den vorhandenen Transportwegen anzupassen.
- 7.2. Sämtliche Transportkosten, inkl. Beihilfen fallen zu Lasten des Unternehmers.
- 7.3. Grössere Transporte und Materiallieferungen sind der Bauleitung zu melden.
- 7.4. Allfällige Erschwernisse zur Aufrechterhaltung des Verkehrs während Materialtransporten und dgl. sind vor der Offertstellung mit den betreffenden Amtsstellen abzuklären und in den Werkpreis einzurechnen.
- 7.5. Der Unternehmer verpflichtet sich neben SIA 118 auch die neuesten Branchen-, Hersteller- und öffentlichen Vorschriften, Auflagen und Möglichkeiten betreffend Abfallrücknahme und Entsorgung einzuhalten.
- 7.6. Transport- und Verpackungskosten (inkl. Rücksendung der Verpackung) sowie Entsorgungskosten sind in die Preise einzuschliessen. Lieferungen haben franko Baustelle zu erfolgen, inklusive Ablad an einem von der Bauleitung bestimmten Ort und Transport zur Verwendungsstelle. Es darf nur soviel Material angeliefert werden, wie innert nützlicher Frist, in der Regel innert Wochenfrist, verarbeitet werden kann. Überzähliges Material ist nach Abschluss der Arbeiten abzuführen. Unterbleibt dies, ist die Bauleitung berechtigt, das überzählige Material zu Lasten des Unternehmers abführen zu lassen (der entsprechende Kostenabzug erfolgt zusätzlich zu den allgemeinen Abzügen).
- 7.7. Verunreinigungen öffentlicher Strassen und der Bauzufahrt sind zu vermeiden. Aufwendungen für Strassen- und Fahrzeugreinigung werden nicht separat vergütet und sind in den Werkpreis einzurechnen.
- 7.8. Bauseits werden keine Entsorgungs- oder Bauschutt- Mulden bereitgestellt. Der Unternehmer hat täglich allen von seiner Arbeit herrührenden Bauschutt, sämtliche Materialresten, Verpackungen und Gebinde usw. selbständig und auf eigene Kosten fachgerecht zu entsorgen resp. der Wiederverwendung zuzuführen. Bei Unklarheiten dieser Regelung ist die Bauleitung zu kontaktieren. Die Bauleitung hat das Recht, bei Nichteinhaltung der oben genannten Bestimmungen ohne Rückfrage oder weitere Aufforderung die regelwidrig deponierten Gegenstände oder Bauschutt auf Kosten des betreffenden Unternehmers entsorgen zu lassen.
- 7.9. Der Unternehmer hat für die Entsorgung der auf der Baustelle anfallenden Abfälle die Vorgaben der Technischen Verordnung über Abfälle (TVA) in der neusten Ausgabe, die kantonalen und kommunalen Vorgaben sowie die Auflagen der Baubewilligung zu

beachten. Insbesondere darf der Unternehmer keine Sonderabfälle mit übrigen Abfällen mischen.

- 7.10. Es ist darauf zu achten, dass möglichst umweltschonende und giftfreie Produkte verwendet werden. Die Verwendung von gesundheitsgefährdenden Materialien ist verboten. Auflagen und Möglichkeiten betreffend Abfallrücknahme und Entsorgung sind einzuhalten. Rückstände und Abfälle sind durch den Unternehmer auf eigene Kosten zu entsorgen.
- 7.11. Der Unternehmer verpflichtet sich ausdrücklich, die aktuellen Empfehlungen der Interessengemeinschaft privater professioneller Bauherren (IPB-Empfehlung) über Baumaterialien im Hochbau anzuwenden. Der Unternehmer verwendet keine die Gesundheit der Benutzer gefährdende Farben, Baustoffe und Mittel. Er benennt der Bestellerin, ohne spezielle Aufforderung, Namen und Herkunft und Lagerhaltung der auf der Baustelle verwendeten Produkte.
- 7.12. Werden umweltgefährdende Stoffe auf der Baustelle eingelagert, so ist dies der Bestellerin vorgängig bekannt zu geben (Ort, Art und Menge der Stoffe). Die Bestellerin orientiert wenn nötig die kantonale Arbeitsgruppe für Störfallverhütung. Allfällige Massnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit von Menschen und Umwelt werden von den betroffenen Amtsstellen auf Antrag dieser Arbeitsgruppe verfügt. Der Unternehmer hat die amtlich verfügten Massnahmen auf seine Kosten umzusetzen.
- 7.13. Werden Stoffe, die unter die Richtlinie „Brandschutz in Lagern mit gefährlichen Gütern“ der Vereinigung kantonalen Feuerversicherungen (jeweils aktuelle Ausgabe) fallen, auf der Baustelle eingelagert, so ist das Lager vom Unternehmer zweckentsprechend einzurichten. Lagerstätten mit umweltgefährdenden Stoffen sind grundsätzlich so zu halten, dass das bei einem Brand anfallende Löschwasser auf dem Baustellengeländer zurückgehalten wird.
- 7.14. Die Weisungen über den Umweltschutz gemäss Bundesgesetz sowie der kantonalen und kommunalen Amtsstellen sind zu beachten.
- 7.15. Der Unternehmer ist verpflichtet die Empfehlung Baumaterialien im Hochbau KBOB/IPB (aktuelle Version) sowie die weiteren Empfehlungen KBOB/IPB einzuhalten.
- 7.16. Lösemittelreiche oder giftige Produkte dürfen nur verwendet werden, wenn es unumgänglich ist. Die Verwendung solcher Produkte bedarf der vorgängigen schriftlichen Zustimmung der Bestellerin.
- 7.17. Die Bestellerin ist berechtigt, vom Unternehmer zu verlangen, dass er lösemittelreiche oder giftige Produkte (z.B. FCKW-haltige Wärmedämmstoffe), die er ohne schriftliche Zustimmung der Bestellerin verwendet hat, innert von der Bestellerin angesetzten Frist auf seine Kosten durch umweltschonende Produkte ersetzt.
- 7.18. Die Richtlinien zum Gewässerschutz sind während der Ausführung des Projektes einzuhalten. Spezialgebäude sind durch den Unternehmer auf eigene Kosten direkt abzuführen. Sämtliches Bauwasser muss nach den am Ort der Baustelle geltenden Vorschriften abgeleitet werden.
- 7.19. Behälter und Einrichtungen mit wassergefährdenden Flüssigkeiten sind gemäss Art. 22 – 24 des Bundesgesetzes über den Schutz der Gewässer (Gewässerschutzgesetz,

GSchG) zu lagern. Übersteigt die eingelagerte Menge 450 l, ist beim kantonalen Amt für Umweltschutz am Ort der Baustelle eine separate Bewilligung einzuholen.

8. Baustellenverkehr

- 8.1. Die Zu- und Wegfahrtsstrassen dürfen nicht als Stauraum benutzt werden. Stauraum innerhalb des Grundstückes besteht nicht.
- 8.2. Grundsätzlich stehen dem Unternehmer keine Parkplätze zur Verfügung. In Ausnahmefällen wird dem Unternehmer mitgeteilt, welche Parkplätze in der näheren Umgebung zur Verfügung stehen, welche in Absprache mit der Bauleitung und den Behörden genutzt werden können.

9. Baustellenordnung

- 9.1. Die Arbeitszeiten gemäss Gemeindenvorschriften sind einzuhalten. In der Regel ist die Arbeitszeit auf 07.00 – 12.00 und 13.00 – 17.30 Uhr beschränkt.
- 9.2. Ohne Einwilligung der Bauleitung dürfen auf der Baustelle keine Schweiss- und funkenbildende Arbeiten ausgeführt werden. Montag bis Freitag dürfen die feuerbildenden Arbeiten lediglich bis 14.00 Uhr ausgeführt werden. An Samstagen, Sonn- und Feiertage sind die Arbeiten in keiner Weise gestattet. Entsprechende Erschwernisse sind in den Werkpreis einzurechnen. Ausnahmen bedürfen der Freigabe durch die Bauleitung und sind schriftlich festzuhalten.
- 9.3. Massnahmen zur Verhütung von Einbruch und Einschleichdiebstählen sind Sache des Unternehmers und im Werkpreis einzurechnen.

10. Bauprovisorium

- 10.1. Im Allgemeinen sind innenliegende Räume mit Beleuchtung versehen. Für Arbeiten in nicht beleuchteten Räumen hat der Unternehmer Handlampen mit Kabel zur Verfügung zu stellen.
- 10.2. Die Zapfstelle für Bauwasser sowie ein Elektro-Provisorium werden bis Ende Rohbauvollendung durch den Baumeister, anschliessend bauseits gestellt. Rohbauvollendung bedeutet oberste Decke fertig betonierte, plus zwei Monate auf Ende Monat
- 10.3. Die Verteilleitungen sind Sache des Unternehmers und sind im Werkpreis inbegriffen.

11. Reklametafel und Werbung

- 11.1. Der Unternehmer hat kein Recht auf das Montieren von eigenen Firmentafeln. Er beteiligt sich anteilmässig an einer gemeinsamen Reklametafel, sofern eine solche erstellt wird.
- 11.2. In Ergänzung zu Art. 24 SIA 118 bedürfen Werbemassnahmen aller Art wie Besichtigungen, Publikationen, etc. der vorgängigen, schriftlichen Einwilligung der Bestellerin

- 11.3. In Ergänzung zu Art. 24 SIA 118 sind Stellungnahmen und Auskünfte des Unternehmers an die Medien verboten.

12. Vermessung/Planung

- 12.1. Vor Beginn der Ausführung bzw. der Fabrikation hat der Unternehmer sämtliche von ihm zu erstellenden Ausführungsinstallations- und / oder Werkstattpläne von den zuständigen Instanzen genehmigen zu lassen.
- 12.2. In Ergänzung zu Art. 100 SIA 118 gilt, dass sämtliche für die Erstellung des Werks notwendigen Ausführungspläne nur rechtsgültig sind, wenn sie mit dem Stempel „Gut zur Ausführung“ versehen und von der Bestellerin und/oder dessen Vertreter visiert sind.
- 12.3. Unterlässt der Unternehmer die Plangenehmigung, so hat er allenfalls die Ausführung nach Angaben der Planungsinstanzen auf seine Kosten zu ändern. Erfolgen durch die Plangenehmigung Änderungen, durch welche Mehr- oder Minderkosten gegenüber diesem Auftrag entstehen, so hat der Unternehmer die Bestellerin zu orientieren und die entsprechenden Preisänderungen vor Inangriffnahme der Arbeiten schriftlich genehmigen zu lassen.
- 12.4. Sämtliche Masse in Plänen und Skizzen müssen am Bau kontrolliert werden, allfällige Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich zu melden. Meterrisse sind im Werklohn einzurechnen.
- 12.5. Vom Unternehmer angebrachte Vermessungszeichen / Markierungen hat dieser selbst zu entfernen.
- 12.6. In Ergänzung zu Art. 99/100 SIA 118 gilt, dass bauseits pro Geschoss 1 Meterriss erstellt wird, in der Regel im Treppenhaus. Die Kosten für die Übertragung des Meterrisses an den Ausführungsort sind im Werkpreis einzurechnen. Notwendige Meterrisse sind vom Unternehmer zu kontrollieren.
- 12.7. Alle Arbeiten sind genau nach den Plänen sowie den Anweisungen der Bauleitung auszuführen. Ausführungsvarianten sind der Bauleitung rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten schriftlich vorzulegen.
- 12.8. Für das Erstellen der Revisionsunterlagen sind der Bauleitung nach Abschluss der Arbeiten bereinigte Revisionspläne (3-fach und farbig), Bedienungsanleitungen, Reinigungsvorschriften usw., sowie in elektronischer Form als PDF, DXF, DWG zur Verfügung zu stellen. Der Aufbau von CAD-Plänen, namentlich die Layerstruktur, ist vorgängig von der Bestellerin genehmigen zu lassen.
- 12.9. Die Kosten für die Erstellung sämtlicher Ausführungs-, Installations-, und / oder Werkstattpläne (inkl. der evtl. notwendigen Detailabklärungen, Berechnungen und Kopierkosten) durch den Unternehmer sind im Werkpreis einzurechnen.

13. Ausführung / Auftragsabwicklung

- 13.1. In Abänderung von Art. 25 Abs. 3 und Art. 58 Abs. 2 SIA 118 haben Unternehmer, für deren Arbeit die Beschaffenheit des Baugrundes von Bedeutung ist, beim Auftraggeber einen Bericht über die Baugrunduntersuchung anzufordern. Erhält oder verlangt der Unternehmer keinen solchen Bericht, hat er den Baugrund selber zu beurteilen. Insbesondere ist der Unternehmer verpflichtet, alle sich aus der von der Bestellerin abgegebenen Baugrunduntersuchung oder aus eigenen Kenntnissen des Unternehmers ergebenden, mit dem Baugrund zusammenhängenden Probleme und Schwierigkeiten rechtzeitig und korrekt zu erfassen, sowie die entsprechenden Massnahmen zu ergreifen. Diese Massnahmen sind im Werkpreis einzurechnen.
- 13.2. Art. 43 Abs. 3 SIA 118 gilt nicht für Regen- und Oberflächenwasser.
- 13.3. In Ergänzung zu Art. 95 SIA 118 hat der Unternehmer bei Übernahme der vertraglichen Arbeiten die notwendigen Materialien unverzüglich sicherzustellen, damit die termingerechte und mängelfreie Ausführung des Werks gewährleistet ist.
- 13.4. In Ergänzung zu Art. 101 SIA 118 hat der Unternehmer allfällig erforderliche Genehmigungen und Bewilligungen, zum Beispiel der Feuerpolizei, vor Inangriffnahme der Ausführung und ohne besondere Aufforderung bei der zuständigen Amtsstelle einzuholen. Die entsprechenden Kosten sind im Werkpreis einzurechnen.
- 13.5. In Ergänzung zu Art. 100 SIA 118 gilt, dass der Unternehmer genaue Masse, Stückzahlen, Höhen-, Längen-, Breiten- und Flächenaufnahmen vorgängig zur Ausführung und rechtzeitig auf eigene Kosten am Bau zu nehmen hat. Allfällige Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort zu melden.
- 13.6. Vor Inangriffnahme der einzelnen Arbeiten sind diese vor Ort mit der Bauleitung zu besprechen.
- 13.7. Sämtliche zur Ausführung seiner Arbeiten notwendigen Gerüste bis 5.00 Meter sind vom Unternehmer zu stellen und sind im Werkpreis einzurechnen. Ausgenommen davon sind Fassaden-, Lift- und Schachtgerüste, welche bauseits zur Verfügung gestellt werden.
- 13.8. Der Unternehmer hat die für seine Arbeiten und Lieferungen notwendigen Bauplatzinstallationen, insbesondere Material- und Personencontainer, selber zu organisieren. Die Stellplätze werden von der Bestellerin zugewiesen.
- 13.9. Arbeitsunterbrüche zufolge einzelner Umbau- und Arbeitsetappierungen und dgl. sind in den Werkpreis einzurechnen.
- 13.10. Der Unternehmer ist verpflichtet, seine Arbeiten auf entsprechendes Verlangen der Bestellerin ohne zusätzliche Entschädigung gleichzeitig in einem, mehreren oder allen Geschossen /Trakten /Etappen / Gebäuden durchzuführen.
- 13.11. Es werden keine Zuschläge wegen irgendwelchen Etappierungen, Schichtbetrieben oder Arbeitsunterbrüchen gewährt.
- 13.12. Allfällige notwendige behördliche Bewilligungen für Nacht- und/oder Sonntagsarbeit sind vom Unternehmer rechtzeitig einzuholen und der Bestellerin vorzulegen.

- 13.13. Es ist den vom Unternehmer auf der Baustelle beschäftigten ausdrücklich untersagt, irgendwelche Anweisungen von Drittpersonen entgegenzunehmen. Zuständig für die Erteilung von Anweisungen ist allein die örtliche Bauleitung.
- 13.14. Der Unternehmer haftet für seine Arbeiten bis zur kompletten Übergabe und Abnahme durch die Bestellerin. Für Diebstahl von Material oder halbfertigen Arbeiten kommt die Bestellerin nicht auf. Der Unternehmer hat sich für solche Fälle durch eigene Versicherungen abzudecken.
- 13.15. Die bei der Abnahme der vertraglichen Arbeiten festgestellten Mängel sind unverzüglich entsprechend Weisung der Bauleitung zu beheben.
- 13.16. Inspektionspflichtige Arbeiten sind vom Unternehmer rechtzeitig und ohne besondere Aufforderung der zuständigen Amtsstelle zu melden. Die Gebühren dafür sind in den Werkpreis einzurechnen.
- 13.17. Abnahmetermine sind der Bauleitung rechtzeitig (min. 5 Arbeitstage im Voraus) schriftlich mitzuteilen.
- 13.18. Der Unternehmer verpflichtet sich, die für den aktuellen Stand der Technik massgebenden Normen, Empfehlungen, Vorschriften und alle behördlichen Auflagen, namentlich der Bau- und Feuerpolizei, zu beachten und einzuhalten. Die Kosten hierfür sind im Werkpreis einzurechnen.
- 13.19. Die Bauleitung behält sich vor, von sämtlichen zur Verwendung kommenden Materialien durch die Eidg. Materialprüfungsanstalt Proben zu veranlassen. Der Unternehmer hat solche Probematerialien unentgeltlich, franko Materialprüfungsanstalt zu liefern.
- 13.20. Sofern die Prüfungsergebnisse den Anforderungen entsprechen, werden die Prüfungskosten von der Bestellerin übernommen, andernfalls gehen sie zu Lasten des Unternehmers.
- 13.21. Das Qualitätsmanagement der Bestellerin sieht zur Sicherstellung der Qualität eines Werkes die Aufteilung von Prüfpunkten aus einem von der Bestellerin vorgegebenen Prüfungskonzept vor. Diese Aufteilung erfolgt in der Regel zwischen Unternehmer, Planer und Bestellerin.
- 13.22. Sämtliche Aufwendungen für diese Prüfungen (Mitwirkung beim Prüfkonzert, Mitwirkung bei der Aufteilung der Prüfpunkte, Durchführung von Prüfungen, Dokumentation des Prüfstatus usw.) sind Teil des Leistungsumfanges des Unternehmers und in den Werkpreis einzurechnen. Solche Kosten können vom Unternehmer nicht separat in Rechnung gestellt werden.
- 13.23. Die Nichterfüllung der im Qualitätsmanagement gestellten Anforderungen gilt als Mangel im Sinn der Art. 165 ff SIA 118. Ein stillschweigender Verzicht auf solche Mängel gemäss Art. 163 SIA 118 ist ausgeschlossen. Die Prüfungen im Rahmen der Qualitätssicherung entlasten den Unternehmer in keiner Weise von den vertraglichen Verpflichtungen gegenüber der Bestellerin.

14. Personal

In Ergänzung zu Art. 36 und 93 SIA 118 gilt:

- 14.1. Der Unternehmer nennt bei der Offerteingabe den minimalen Personalbestand, den er für die termin- und fachgerechte Abwicklung des Auftrages einzusetzen gedenkt. Er reicht vor Vertragsabschluss eine detaillierte Personalliste der am Bauvorhaben beteiligten Arbeitnehmer ein, mit klarer Zuordnung von Verantwortung und Kompetenzen. Für wesentliche Änderungen des Personalbestandes ist die Zustimmung der Bauleitung einzuholen.
- 14.2. Der Unternehmer haftet für die Integrität und den guten Leumund des von ihm am Bau beschäftigten Personals mit Einschluss der Subunternehmer. Personal, das sich auf der Baustelle ungebührlich benimmt, den Anweisungen der Bauleitung nicht Folge leistet oder übertragene Arbeiten nicht dem Verlangen der Bauleitung bzw. dem Vertrag entsprechend ausführt, kann von dieser sofort vom Platz gewiesen werden. Die verwiesenen Personen sind innert Tagesfrist mit qualifiziertem Personal zu ersetzen.
- 14.3. Der Unternehmer hat während der ganzen Dauer der Arbeiten einen verantwortlichen, fachkundigen Vorarbeiter auf der Baustelle zu belassen, welchem die Bauleitung jederzeit bindend Weisung erteilen kann.
- 14.4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dürfen aufgrund ihres Geschlechts weder direkt noch indirekt benachteiligt werden, namentlich nicht unter Berufung auf den Zivilstand, auf die familiäre Situation oder auf Grund einer Schwangerschaft.

15. Einhaltung schweizerischer Lohn- und Arbeitsbedingungen / Subunternehmer

- 15.1. In Abänderung zu Art. 29 Abs.3 SIA 118 bedarf der Beizug eines Subunternehmers in jedem Falle einer schriftlichen Erlaubnis der Bestellerin, ausser wenn es sich dabei um reine Lieferanten handelt. Die Bestellerin prüft ein Begehren zum Beizug eines Subunternehmers innert 10 Arbeitstagen. Erfolgt keine Mitteilung, so gilt der Beizug des Subunternehmers als abgelehnt. Es steht der Bestellerin frei, eine zusätzliche Erfüllungsgarantie oder eine Konventionalstrafe in Ergänzung zum Vertrag zu verlangen.
- 15.2. Der Unternehmer haftet für Leistungen seiner Subunternehmer und Lieferanten auch wenn deren Wahl von der Bestellerin vorgeschrieben oder ausdrücklich bestätigt wurde. Art. 29 Abs. 5 SIA 118 wird wegbedungen.
- 15.3. Der Unternehmer verpflichtet sich mit der Unterzeichnung des Werkvertrages gegenüber der Bestellerin zur Einhaltung der geltenden minimalen Lohn- und Arbeitsbedingungen sowie der Bestimmungen des Bundesgesetzes über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (SR 823.20; „Entsendegesetz“) und der Verordnung über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (SR 823.201; „Entsendeverordnung“). Darüber hinaus verpflichtet sich der Unternehmer dazu, seinerseits Subunternehmer entsprechend vertraglich zu verpflichten.
- 15.4. Zwecks Überprüfung der Einhaltung des schweizerischen Minimalstandards im Bereich der Lohn- und Arbeitsbedingungen verpflichtet sich der Unternehmer dazu, der Bestellerin alle für eine solche Überprüfung erforderlichen Dokumente zukommen zu

lassen, wobei die Bestellerin im eigenen Ermessen festlegen kann, welche Dokumente und Belege vom Unternehmer zu liefern sind. Zudem ist die Bestellerin dazu berechtigt, periodisch oder aus gegebenem Anlass neue und aktualisierte Dokumente und Belege vom Unternehmer einzufordern. Diese Verpflichtung des Unternehmers betrifft sowohl die Dokumente und Belege des Unternehmers als auch diejenigen von Subunternehmern, die vom Unternehmer eingesetzt werden. Der Unternehmer verpflichtet sich aus diesem Grunde dazu, seinerseits die Subunternehmer entsprechend vertraglich zu verpflichten, so dass er dazu in der Lage ist, der Bestellerin die gemäss dieser Ziffer erforderlichen Dokumente und Belege seiner Subunternehmer zu übermitteln. Sollte der Unternehmer auf erste Aufforderung hin, die geforderten Dokumente und Belege nicht übermitteln, ist die Bestellerin berechtigt, einen Revisor auf Kosten des Unternehmers zu beauftragen, welcher die Dokumente und Belege beim Unternehmer einsehen kann. Diese Kosten werden beim Werkpreis in Abzug gebracht. Der Unternehmer erklärt sich damit einverstanden, dass der Revisor in die notwendigen Dokumente und Belege Einsicht nehmen kann. Verletzt der Unternehmer den schweizerischen Minimalstandard im Bereich der Lohn- und Arbeitsbedingungen, schuldet er der Bestellerin eine Strafe von CHF 20'000.-. Weitere Forderungen infolge der Verfehlung bleiben vorbehalten.

- 15.5. Bei Vorliegen wichtiger Gründe (z.B. Zahlungsschwierigkeiten des Unternehmers, Differenzen zwischen Unternehmer und Subunternehmer/Lieferanten) ist der Auftraggeber berechtigt, einen Subunternehmer oder einen Lieferanten des Unternehmers mit befreiender Wirkung gegenüber dem Unternehmer direkt zu bezahlen. Einen Betrag, welcher zwischen dem Unternehmer und dessen Subunternehmer bzw. Lieferanten strittig ist, darf der Auftraggeber mit befreiender Wirkung hinterlegen.
- 15.6. Wird ein Bauhandwerkerpfandrecht zugunsten eines Subunternehmers vorläufig oder definitiv im Grundbuch eingetragen, ist der Unternehmer verpflichtet, innerhalb von 10 Tagen ab Mitteilung des entsprechenden Grundbucheintrags hinreichende Sicherheit im Sinne von Art. 839 Abs. 3 ZGB zu leisten, damit das Bauhandwerkerpfandrecht wieder gelöscht wird. Die Bestellerin kann jederzeit verlangen, dass der Unternehmer als Sicherheit für diese Verpflichtung eine Solidarbürgschaft (einer namhaften schweizerischen Bank- oder Versicherungsgesellschaft) in einem vom Auftraggeber zu bestimmenden, dem Auftrag angemessenen Betrag leistet.
- 15.7. Bis zur Löschung des Bauhandwerkerpfandrechts ist die Bestellerin berechtigt, einen Zahlungsrückbehalt gemäss Art. 82 OR im Umfang der Pfandsumme zu machen oder, wenn dies eine Partei verlangt, den Betrag auf ein gemeinsam zu errichtendes Sperrkonto zu hinterlegen.
- 15.8. Hat der Unternehmer Subunternehmer beigezogen oder verwendet er Material, für welches Lieferanten Anspruch auf Errichtung eines Bauhandwerkerpfandrechts haben, so können Zahlungen der Bestellerin an den Unternehmer von einer Erklärung der Subunternehmern respektive Lieferanten abhängig gemacht werden, dass sie für Ihre Ansprüche befriedigt sind.

16. Umfang der Arbeiten

- 16.1. Der Umfang der Arbeiten bestimmt sich nach dem Werkvertrag. Die im Leistungsverzeichnis bzw. im Baubeschrieb aufgeführten Quantitäten sind approximativ. In Abänderung zu Art. 86 SIA 118 berechnen Mehr- oder Mindermasse

den Unternehmer nicht, allfällige Forderungen zu stellen oder die in seiner Offerte eingesetzten Preise zu ändern.

- 16.2. Alle Kosten für Mehraufwendungen des Unternehmers als Folge ungünstiger Witterungsverhältnisse sind in den offerierten Preisen enthalten. Art. 60 Abs. 2 SIA 118 wird wegbedungen. Der Unternehmer hat nur dann Anspruch auf angemessene Fristerstreckung der vereinbarten Termine, wenn ausserordentliche Kälteperioden (Kälteperioden ausserhalb der Zeit vom 15. Dezember bis 15. Februar, in zusammenhängender Dauer von mehr als 5 Arbeitstagen und andauernder Unterschreitung einer Temperatur von -5 Grad um 10.00 Uhr vormittags) auftreten. Winterbaumassnahmen sind bis 5 cm Schnee pro Tag einzurechnen. Die möglichen Witterungsverhältnisse sind durch den Unternehmer im Bauprogramm zu berücksichtigen.
- 16.3. Der Unternehmer verzichtet ausdrücklich auf die Geltendmachung der Rechte aus Art. 59 SIA 118 und Art. 373 Abs. 2 OR. Im Werkpreis sind damit auch die Kosten für ausserordentliche Aufwendungen, für sämtliche vorgesehenen und unvorgesehenen Arbeiten, Lieferungen, Entschädigungen, Auslagen, Neben- und Erschliessungskosten (exkl. Anschlussgebühren), die für die vertragsgemässe Erstellung des Werkes und die mängelfreie Übergabe notwendig sind, einzurechnen. Kosten sind auch dann im Werklohn inbegriffen und vom Unternehmer zu tragen, wenn sie erst nach Übergabe des Werkes entstehen, sofern sie wiederum im Zusammenhang mit der Erstellung bzw. betriebsbereiten Übergabe des Werkes stehen.
- 16.4. Die Bestellerin behält sich in Abänderung von Art. 11 SIA 118 ausdrücklich das Recht vor, im Leistungsverzeichnis bzw. Baubeschrieb vorgesehene Arbeiten auch nach Abschluss des Werkvertrags durch einen Dritten ausführen zu lassen, ohne Entschädigung des Unternehmers.

17. Nachtragsarbeiten

- 17.1. Sofern sich während der Bauzeit Änderungen am vereinbarten Bauprojekt selbst oder an dessen Ausführung als nötig erweisen, ist der Unternehmer verpflichtet, sofort die Bauleitung schriftlich zu benachrichtigen und mit dieser Rücksprache zu nehmen. Die Nachtragsarbeiten sind immer vor Inangriffnahme der Ausführung der Bestellerin schriftlich zu offerieren. Die Durchführung solcher Änderungen, auch wenn sie zu Lasten des Unternehmers fallen, bedarf in jedem Falle der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung der Bauleitung. Mehrkosten ohne Auftragsbestätigung werden nicht bezahlt.
- 17.2. Für die Nachtragsarbeiten gelten die gleichen Konditionen (Rabatt, Skonto, weitere Abzüge) wie im Werkvertrag vereinbart. In der Regel wird ein Pauschalpreis vereinbart. Das Nachtragsangebot ist auf der Basis der dem Werkvertrag zugrundeliegenden Offerte zu kalkulieren. Bestehen diesbezüglich Zweifel, so darf die Bestellerin die Offenlegung der dem Vertrag und der Nachtragsofferte zugrunde liegenden Kalkulationen einsehen.
- 17.3. Der Unternehmer erklärt sich bereit, bei Voranmeldung Krantransporte für Dritte auszuführen. Die Verrechnung erfolgt direkt zu den jeweils gültigen Regieansätzen oder zu den im Werkvertrag vereinbarten Preisen. Die Abrechnung erfolgt ausserhalb des Werkvertrages direkt zwischen Unternehmer und Dritter.

18. Regiearbeiten

- 18.1. Regiearbeiten als Ergänzungen zu den im Werkvertrag beschriebenen Arbeiten sind im Werkpreis enthalten.
- 18.2. Zusätzlich vergütet werden nur Projektänderungen und/oder Nachbestellungen durch die Bauherrschaft (wertvermehrende Investitionen). Die Erteilung von Regiearbeiten bedarf der Schriftform, andernfalls werden die Leistungen nicht anerkannt.
- 18.3. Die Regierapporte, die der Bauleitung zur Unterschrift vorgelegt werden, müssen folgende Angaben enthalten:
- Firmenname
 - Datum und Rapport-Nummer
 - Auftraggeber
 - Bauobjekt
 - Ausgeführte Arbeiten
 - Lokalität der Arbeiten
 - Arbeitername, Stunden und Stundenansatz
 - Verwendetes Material
 - Totalbetrag des Regierapportes
 - Unterschrift Verfasser
- 18.4. In Ergänzung zu Art. 47 SIA 118 gilt, dass die täglichen Regierapporte der Bauleitung innert 2 Tagen zur Unterschrift vorzulegen sind. Die Bauleitung prüft die Rapporte innert Wochenfrist. Anlässlich der Prüfung der Regierapporte hat die Bestellerin das Recht, auch in die Baustellentagesrapporte Einsicht zu nehmen. Verspätet abgegebene Regierapporte werden nicht anerkannt. Vorarbeiterstunden dürfen nur berechnet werden, wenn der Vorarbeiter bei den Regiearbeiten selbst mitgearbeitet hat. Bauführer- und Polierstunden, Chefmonteur- und Meisterstunden werden, sofern nicht vorgängig anders vereinbart, während der Ausführung der Akkordarbeiten nicht vergütet. Ebenfalls werden weder Fahrzeiten noch Fahrzeugkosten vergütet.
- 18.5. In Abweichung zu Art. 51 Abs. 1 SIA 118 sind die Zuschläge nur soweit geschuldet, als sie im Werkvertrag ausdrücklich vereinbart sind.
- 18.6. In Abweichung zu Art. 50 Abs. 2 SIA 118 werden Kaderstunden nicht vergütet.
- 18.7. In Ergänzung zu Art. 55 Abs. 1 SIA 118 gilt, dass Regie Guthaben verfallen, sofern die entsprechende Rechnungsstellung nicht im Folgemonat zur Arbeitsausführung vorliegt.
- 18.8. In Abänderung zu Art. 190 SIA 118 beträgt die Zahlungsfrist 60 Tage ab Ende des Monats, in welchem die Rechnung des Unternehmers bei der Bauherrschaft eingetroffen ist, sofern keine anderslautenden Fristen vereinbart worden sind.
- 18.9. Für bewilligte Regiearbeiten gelten die gleichen Konditionen (Rabatt, Skonto, weitere Abzüge) wie im Offertverhandlungsprotokoll vereinbart.

19. Zahlungsbedingungen, Schlussrechnung

- 19.1. Die Zahlungen erfolgen gemäss Baufortschritt. Es kann ein entsprechender Zahlungsplan erstellt werden. Der Zahlungsplan dient lediglich zur Bereitstellung der Mittel. Die Auslösung der jeweiligen Zahlung an den Unternehmer setzt aber ausdrücklich die vollumfängliche Erfüllung der vereinbarten, am Bau erbrachten (am Bau montierten) Leistung, durch die Unternehmung voraus.
- 19.2. Die Akontozahlungen werden 30 Tage nach Einreichung der entsprechenden Rechnung zur Zahlung fällig sofern diese gerechtfertigt sind. Die Akontozahlungsnummer ist auf der Aktontorechnung zwingend zu vermerken.
- 19.3. Wird eine Rechnung bestritten, so wird der anerkannte Teil zur Zahlung fällig. Der umstrittene Teil ist nach der Bereinigung zu bezahlen.
- 19.4. Akontozahlungen dürfen bis max. 90% der Auftragssumme gestellt werden.
- 19.5. Für Vorauszahlungen ist eine Sicherstellung bis zum Zeitpunkt, bei welchem die am Bau geleisteten Arbeiten den Wert derselben erreicht haben, erforderlich. Sie erfolgt in Form einer abstrakten Anzahlungsgarantie (First Demand, auf erstes Verlangen) einer namhaften Schweizer Bank oder Schweizer Versicherungsgesellschaft und ist der Bestellerin vor der Vorauszahlung zu übergeben.
- 19.6. Die Restsumme von 10% wird nach Abnahme der Bauten abzüglich eventueller Rückbehalt für Fertigstellungsarbeiten respektive Hinterlegung einer Sicherheit innert 60 Tage ab vorliegender bereinigter und unterzeichneter Schlussabrechnung ausbezahlt, sofern die Schlusssdokumentation gemäss Ziff. 24 und die Gewährleistungsgarantie gemäss Ziff. 4.3. vorliegen.
- 19.7. Gemäss Art. 154 Abs. 1 SIA 118, ist die Schlussrechnung der Bauleitung innerhalb von 2 Monaten nach erfolgter Abnahme im Format A4 zuzustellen. Ergänzend gilt, dass sie in der Reihenfolge der Arbeiten im Leistungsverzeichnis bzw. Baubeschrieb aufzustellen ist.
- 19.8. In Abänderung zu Art. 154 Abs. 2 SIA 118, beträgt die Prüfungsfrist der Bestellerin 3 Monate.
- 19.9. In Abänderung zu Art. 189 Abs. 1 SIA 118 ist die Abtretung von Forderungen (Zession) unzulässig und wird von der Bestellerin nicht akzeptiert.

20. Rechnungsstellung

Die Rechnungen sind einfach auszustellen. Die Adressen sind im Offertverhandlungsprotokoll definiert

- 20.1. Unvollständige Rechnungen werden von der Bestellerin zur Vervollständigung an den Unternehmer retourniert. Zahlungsfristen beginnen erst mit der Zustellung der vollständigen Rechnung zu laufen.

21. Mehrwertsteuer

In diesem Werklohn ist die Mehrwertsteuer zu dem Satz inbegriffen, der im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses (d.h. 8%) gilt. Verändert sich dieser Steuersatz, so wird für die Leistungen nach der Steuersatzanpassung der veränderte Steuersatz angewandt (pro rata temporis). Ist der Unternehmer von der Mehrwertsteuer befreit, so reduziert sich der Werkpreis um den Mehrwertsteuerbetrag.

22. Abnahme

- 22.1. In Abänderung zu Art. 157 SIA 118 ist ausschliesslich das durch den Unternehmer vollendete Werk Gegenstand der Abnahme. Der Unternehmer meldet der Bauleitung zur Abnahme bereiten Arbeiten unverzüglich. In sich geschlossene Werkteile können nur separat abgenommen werden, falls dies im Werkvertrag vereinbart worden ist oder die Bestellerin hierzu schriftlich Zustimmung gibt.
- 22.2. Die Abnahme des Werkes findet mit der Abnahme des gesamten Bauwerkes durch die Bestellerin oder dessen Rechtsnachfolger statt.
- 22.3. Der Unternehmer hat die Abnahme, Inbetriebsetzung der Haustechnikanlagen und die Instruktion des Bedienungs- und Wartungspersonals durchzuführen. Diese Aufwendungen sind im Werkpreis einzurechnen.
- 22.4. Der Übergang von Nutzen und Gefahr am Werk des Unternehmers erfolgt mit der Abnahme des gesamten Bauwerkes durch die Bestellerin.
- 22.5. Stellt der Unternehmer das Werk vor der Abnahme des gesamten Bauwerkes durch die Bestellerin fertig, führen die Parteien eine Vorabnahme durch. Diese Vorabnahme löst den Lauf der Garantie- und Verjährungsfristen gemäss Ziff. 4 nicht aus.
- 22.6. Eine stillschweigende Abnahme des Werkes ist ausgeschlossen. Art. 164 Abs. 1 SIA 118 wird wegbedungen.
- 22.7. In Ergänzung zu Art. 46 SIA 118 hat der Unternehmer inspektionspflichtige Arbeiten rechtzeitig und ohne besondere Aufforderung der zuständigen Amtsstelle zu melden.
- 22.8. In Abänderung zu Art. 158 Abs. 3 SIA 118, ist das Ergebnis der Prüfung in jedem Falle zu protokollieren.

23. Allgemeine Abzüge

- 23.1. Die nachfolgenden Abzüge erfolgen je einzeln von der Netto-Abrechnungssumme (inkl. Regiearbeiten)
- | | |
|------------------------|-------|
| - Allg. Abzüge | 0.8 % |
| - Baustrom / Bauwasser | 0.5 % |
| - Bauwesenversicherung | 0.4 % |
- 23.2. Der Baumeister bezahlt den Baustrom und das Bauwasser nach tatsächlichem Aufwand. Von Baubeginn bis Rohbauvollendung. Rohbauvollendung bedeutet oberste Decke fertig betoniert (Decke Liftüberfahrt), plus zwei Monate auf Ende Monat. Die entsprechenden Abzüge entfallen für ihn.

23.3. Diese Abzüge erfolgen auch bei Pauschalaufträgen.

24. Schlussdokumentation

24.1. Der Unternehmer verpflichtet sich, das Gebäude und die Ablaufprozedere zu dokumentieren (Revisionspläne, Fotos, Protokolle, Prüfpläne und –berichte etc.).

24.2. Der Unternehmer verpflichtet sich, mit der Fertigstellung der Bestellerin die nachfolgenden Unterlagen zu übergeben:

- Bauübernahmeprotokoll (dreifach)
- Aktuelle Ausführungspläne mit den baulichen Anpassungen und Ergänzungen (dreifach)
- Verzeichnis der Subunternehmer, Lieferanten, Fabrikaten etc. inkl. Auftragsvolumen (dreifach)
- Rev. Baubeschrieb (dreifach)
- Fotodokumentation über Bauprozess (dreifach)
- Behördliche Akten, Unterlagen und Bereinigungen, insbesondere Bewilligungen (dreifach)

Alle Unterlagen sind mit der Schlussrechnung in Dateiformat (PDF) zu übergeben.

25. Betriebs- und Bauwesenversicherung

25.1. Der Unternehmer hat für seine Tätigkeit eine Betriebshaftpflicht-Versicherung abzuschliessen, welche Personen- und Sachschäden im Umfang von mindestens CHF 3'000'000.-- und reine Vermögensschäden von mindestens CHF 500'000.-- deckt.

25.2. Der Unternehmer hat die Betriebshaftpflicht-Versicherung während der gesamten Vertragslaufzeit aufrechtzuerhalten.

25.3. Der Unternehmer hat mit der Abgabe seines Angebots einen Versicherungsnachweis für die Betriebshaftpflicht-Versicherung abzugeben, welcher bei Zuschlagserteilung zu erneuern ist.

25.4. Für das Bauwerk wird von der Bestellerin eine Bauwesenversicherung abgeschlossen. Der Einschluss weiterer Risiken (welche nicht das Bauwerk direkt betreffen), steht im Belieben der Bestellerin; sie übernimmt damit keinerlei eigene Haftung gegenüber dem Unternehmer.

25.5. Dem Unternehmer wird für die Beteiligung an der Prämie der Bauwesenversicherung ein Abzug nach Massgabe von Ziff. 23 an der Abrechnungssumme vorgenommen.

25.6. Ein allfälliger Selbstbehalt ist vom Unternehmer zu tragen.

26. Immaterialgüterrechte / Fotografien

- 26.1. Der Unternehmer überträgt der Bestellerin mit Unterzeichnung des Werkvertrages sämtliche Projekt- und Nutzungsrechte an seinem Werk zu Eigentum. Der Unternehmer erklärt sich mit der Unterzeichnung des Werkvertrages ausdrücklich damit einverstanden, dass die Pläne, Skizzen, Modelle etc. und das zu erstellende Bauwerk jederzeit geändert werden können.

Sämtliche Arbeiten (Planung und Ausführung) im Zusammenhang mit dem Bauwerk, sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt bei der Bauherrin. Die Wiedergabe, auch von einzelnen Teilen oder Auszügen, von Ausführungsunterlagen, Projektunterlagen, Laborversuchen, Projektentwicklungen etc., in der Presse, Veranstaltungen, Fachseminaren, Schulungen, Werbeunterlagen, usw. ist nur mit der schriftlichen Zustimmung der Bestellerin gestattet. Die Bestellerin ist in solchen Veröffentlichungen zwingend zu nennen. Eine unautorisierte Verwendung von Unterlagen kann das Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb oder die Gesetzgebung über Immaterialgüterrechte verletzen.

27. Betreuungsauszug

Bei einer Auftragssumme ab CHF 200'000.-- hat der Unternehmer ohne Aufforderung des Bestellers vor Vertragsunterzeichnung einen Betreuungsauszug abzuliefern.

28. Gerichtsstand

Der Gerichtsstand befindet sich am Sitz der Bestellerin. Die Bestellerin hat indessen auch das Recht, den Unternehmer bei jedem anderen zuständigen Gericht zu belangen.

Ort/Datum:.....

Der Unternehmer:

.....
(Stempel und Unterschrift)

Unternehmerangaben:**(sind vom Unternehmer auszufüllen)**

Adresse:

Name :
Bezeichnung :
Strasse / Nummer :
Postleitzahl / Ort :
Telefon / Telefax :

Haftpflichtversicherung;

Gesellschaft :
Personenschäden CHF :
Sachschäden CHF :
Feuer- und
Explosionsschäden CHF :

KOPAS Kontaktperson :
Funktion in der Firma :
Sicherheitsbeauftragter/
Baustelle :
Funktion in der Firma :

Firmendaten:

Gründungsjahr :
Anzahl Mitarbeiter :
Facharbeiter :
Hilfsarbeiter :
Technisches Personal :

Referenzen:

Ähnliche Aufträge :
:
:
Betriebsferien : von..... bis
Reduzierter Betrieb : von..... bis

Personalbestand:

Verbindliche Angaben über Anzahl der beschäftigten Angestellten mit den entsprechenden Stundenansätzen:

Techniker / Meister : Personen à CHF / Std.
Chefmonteur / Polier : Personen à CHF / Std.
Leitender Monteur / Vorarb. : Personen à CHF / Std.
Monteur / Berufsarbeiter : Personen à CHF / Std.
Hilfsmonteur / Handlanger : Personen à CHF / Std.
Lehrling im ...ten Lehrjahr : Personen à CHF / Std.

Zeitbedarf:

Vorbereitung ab Vertrag/
Anzahl Wochen :
Arbeitsdauer auf der
Baustelle / Anzahl Wochen :
Anzahl Arbeitskräfte
auf der Baustelle :

Bestätigung:

objektbezogene, spez. Bedingungen der LBM Partner AG akzeptiert

Ort :
Datum :

Unterschrift :

Allgemeine und
Alle Angaben korrekt ausgefüllt

Beispiel Erfüllungsgarantie:

Adresse der Bestellerin:

GENU Partner AG Schönmaiengässchen 1
8200 Schaffhausen

Erfüllungsgarantie Nr. BG 14.170.548/00004

Wir haben davon Kenntnis genommen, dass Sie am *(Datum Werkvertrag)* mit der Firma *(Name und Adresse Firma)*, zum Gesamtpreis von CHF *(Betrag Werkvertragssumme)* einen Werkvertrag für *Arbeitsgattung (Beispiel: Plattenarbeiten, BKP 281.6 keramische Boden- und Wandbeläge)*, ***(Name und Adresse des Bauobjektes)***, abgeschlossen haben. Gemäss den vertraglichen Bestimmungen hat die Firma *(Name und Adresse der Firma)*, eine Erfüllungsgarantie in Höhe von CHF *(Betrag)* (10% der Auftragssumme) zu stellen.

Dies vorausgeschickt, verpflichten wir, *(Name und Adresse der Bank-oder Versicherungsgesellschaft)* uns hiermit unwiderruflich, Ihnen auf Ihre erste Aufforderung hin, ungeachtet der Gültigkeit und der Rechtswirkungen des eingangs erwähnten Vertrages und unter Verzicht auf jegliche Einwendungen und Einreden aus demselben, jeden Betrag bis zur Höhe von maximal

CHF *(Betrag 10% der Werkvertragssumme)* (Schweizer Franken --zwei-eins-drei-fünf-null--0/00)

zu zahlen, sobald uns Ihre schriftliche Zahlungsaufforderung samt Bestätigung vorliegt, wonach die Firma *(Name und Adresse Firma)*, die vertraglich vereinbarten Leistungen nicht erbracht hat und/oder Ihren Verpflichtungen zur Mängelbehebung nicht oder nicht vollständig nachgekommen ist.

Aus Identifikationsgründen gilt Ihre Inanspruchnahme unter dieser Erfüllungsgarantie nur dann als ordnungsgemäss, wenn sie uns durch eine erstklassige Schweizer Bank zugeleitet wird, mit der Bestätigung, dass Ihre Zahlungsaufforderung und Ihre vorerwähnte schriftliche Bestätigung rechtsgültig von Ihnen unterzeichnet sind. Jede unter dieser Erfüllungsgarantie geleistete Zahlung erfolgt in Reduktion unserer Verpflichtung.

Unser Garantieverprechen gilt ab *(Datum)* und erlischt automatisch und vollumfänglich, wenn nicht spätestens am *(Datum geplante Projektfertigstellung plus 5 Monate)* Ihre schriftliche Zahlungsaufforderung bei uns eingetroffen ist.

Auf die vorliegende Erfüllungsgarantie ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Ausschliesslicher

Gerichtsstand ist *(Ort)*

Ort, Datum

Name und Adresse der Bank- oder Versicherungsgesellschaft

Inhaltsverzeichnis

Inhalt:	<u>Seite:</u>
1. Baubeschrieb	4
2. Allgemeine Bedingungen des Bauherrn	5
3. Allgemeine Bedingungen des Planers	6
4. Lieferumfang / Aufgabenteilung Planer / Unternehmer	13
5. Angaben des Unternehmers	14
6. Bauseitige Leistungen	19
7. Technische Grundlagen	20
8. Anlagebeschrieb	25
9. Prinzipschema	33
10. Termine	35
11. Materialvorschriften	36
12. Materialspezifikation	37
13. Preiszusammenstellung	2

1. Baubeschrieb

Inhalt:

2. Allgemeine Bedingungen des Bauherrn

Inhalt:

2.1 Allgemeine Bedingungen des Bauherrn

3. Allgemeine Bedingungen des Planers

3.1 Grundlagen

Für vorliegendes Projekt gilt in nachstehender Reihenfolge:

- 3.1.1 Die zwingenden Gesetze und Vorschriften der eidgenössischen und kantonalen Behörden sowie der zuständigen Werke und Instanzen mit allen Ergänzungen und Änderungen.
- 3.1.2 Die allgem. Bedingungen für Werkverträge der Bauherrn.
- 3.1.3 Die vorliegenden Bedingungen des Haustechnik-Planers für Angebot und Ausführung.
- 3.1.4 Das Angebot, bzw. der Werkvertrag mit den nachstehenden Anlagebeschreibungen und Leistungsverzeichnissen sowie die Projekt- und späteren Ausführungspläne des Haustechnik-Planers.
- 3.1.5 Die einschlägigen Normen des SIA.
- 3.1.6 Die Normen, Richtlinien, Empfehlungen, Regeln und Leitsätze weiterer Fachorganisationen (SWKI VSHL SBHI SSIV SVGW).
- ~~3.1.7 Bedingungen des Unternehmers oder Lieferanten sofern sie im Werkvertrag ausdrücklich als gültig erklärt werden.~~
- 3.1.8 Die dispositiven Artikel des schweizerischen Obligationenrecht (OR).

Die vorstehende Reihenfolge ist insbesondere dann verbindlich, wenn sich verschiedene Grundlagen widersprechen sollten; in diesem Falle gehen die früher aufgeführten den späteren vor.

3.2 Submission

- 3.2.1 **Umfang**
Das Ausmass in der Submission entspricht dem Projekt.
- 3.2.2 **Projektpläne**
Die Projektpläne liegen beim Haustechnik-Planer nach telefonischer Voranmeldung zur Einsicht auf.
- 3.2.3 **Mengenänderungen**
Änderungen der Menge der einzelnen Pos. haben keine Änderung der Positions-Preise oder der Einheitspreise zur Folge.
- 3.2.4 **Losaufteilung**
Es ist dem Bauherrn vorbehalten, den Auftrag in verschiedene Lose aufzuteilen. Eine Vergabe in Lose an verschiedene Unternehmer hat keine Änderung der Positions- oder Einheitspreise zur Folge.
- 3.2.4 **Etappierung**
Es ist dem Bauherrn vorbehalten, das Bauvorhaben nur teilweise zu realisieren und nur die entsprechenden Pos. zu vergeben. Dies hat keine Änderung der Positions- oder Einheitspreise zur Folge.
- 3.2.5 **Apparate und Materialwahl**
Die Bauherrschaft behält sich vor, Änderungen in der Wahl der Apparate und Materialien vorzunehmen.
- 3.2.6 **Textauslegung**
Bei Unklarheiten oder Zweifel über die Interpretation der Submission ist der Unternehmer berechtigt und verpflichtet, den Text vor der Offerteingabe mit dem Projektverfasser zu bereinigen und zu definieren.
Erhebt der Unternehmer keine Einsprache, so gilt die Auffassung des Haustechnik-Planers.

3.3 Nachträge

3.3.1 **Werkvertragsänderungen**

Änderungen am Werkvertrag bedürfen der schriftlichen Form.

Bei Änderungen (Mehr- oder Minderpreise) gilt:

3.3.2 **Kalkulation Nachträge**

Nachtragsofferten sind auf gleicher Kalkulationsbasis wie die Submission zu erstellen, adressiert an den Bauherrn, zu senden an den Haustechnik - Planer.

3.3.3 **Bereitschaftserklärung**

Der Unternehmer erklärt sich bereit, auf Verlangen des Haustechnik-Planers demselben alle notwendigen Kalkulationsunterlagen vorzulegen.

3.3.4 **Konditionen Nachträge** gemäss Vergabeprotokoll

~~Es gelten die gleichen Konditionen wie im Hauptauftrag, wie:~~

- ~~_____ Abgebot~~
- ~~_____ Rabatt~~
- ~~_____ Skonto~~

3.3.5 **Bestellung Nachträge**

Vor Arbeitsausführung der Nachträge müssen diese durch den Bauherrn oder dessen Vertreter bestellt werden. Führt der Unternehmer Nachträge ohne Auftrag aus, gehen diese zu Lasten des Unternehmers.

3.3.6 **Nachführen im Leistungsnachweis**

Die Nachträge müssen durch den Unternehmer im Leistungsnachweis nachgeführt werden.

3.4 Regiearbeiten

Für die Ausführung von Regiearbeiten gilt: gemäss Bedingungen LBM

3.4.1 ~~**Anmelden Regie-Arbeiten**~~

~~Regiearbeiten müssen dem Haustechnik-Planer mit nachstehenden Angaben angemeldet werden:~~

- ~~_____ Grund für die Regiearbeit~~
- ~~_____ Umfang~~
- ~~_____ ca. Regiesumme (+/- 20%)~~
- ~~_____ Verursacher~~
- ~~_____ Ausführungstermin~~

3.4.2 ~~**Konditionen Regie-Rechnungen**~~

~~Es gelten die Ansätze und Konditionen gem. Pos. 5.4~~

3.4.3 ~~**Bestellung Regiearbeiten**~~

~~Vor Arbeitsbeginn der Regiearbeiten müssen diese durch den Bauherrn oder dessen Vertreter bestellt werden. Führt der Unternehmer Regiearbeiten ohne Auftrag aus, gehen diese zu Lasten des Unternehmers.~~

3.4.4 ~~**Visum Regierapporte**~~

~~Die Regierapporte müssen dem Haustechnik-Planer zweimal wöchentlich zur Kontrolle und Unterschrift vorgelegt werden.~~

3.4.5 ~~**Verfall Regierapporte**~~

~~Regierapporte die älter als 7 Tage sind, werden nicht mehr akzeptiert.~~

3.5 Zahlungsbedingungen gemäss Bedingungen LBM

3.5.1 **Allgemeines**

~~Für die Vergütung der Leistungen des Unternehmers sollen nach Möglichkeit entweder Einheitspreise, Globalpreise oder Pauschalpreise vereinbart werden.~~

~~Sind Arbeitsaufwand oder Kosten grösser als beim Vertragsabschluss vorgesehen, so hat der Unternehmer kein Recht auf Erhöhung des vereinbarten Einheits- Global- oder Pauschalpreises; andererseits kann er diesen Preis auch dann verlangen, wenn seine Leistung weniger Arbeit oder weniger Kosten erfordert als vorgesehen (OR Art. 373 Abs. 1 und 3).~~

~~Eine zusätzliche Vergütung steht dem Unternehmer jedoch bei besonderen Verhältnissen zu, soweit dies die SIA 118 Art. 58-61 vorsehen. Für Einheits- Globalpreise gelten ausserdem die Bestimmungen über die Teuerungsabrechnung (SIA 118 Art. 39 Abs. 3, Art. 40 Abs. 3, Art. 64 ff.).~~

~~Je nach Definition auf dem Submissionsdeckblatt gilt:~~

3.5.2 **Einheitspreis**

~~Der Einheitspreis bestimmt die Vergütung für eine einzelne Leistung, die im Leistungsverzeichnis als besondere Position vorgesehen ist. Er wird je Mengeneinheit festgesetzt, so dass sich die für die Leistung geschuldete Vergütung nach der festgestellten Menge ergibt. Im Leistungsverzeichnis ist die zu jeder Leistung gehörende Menge aufgeführt, wie sie der Bauherr zur Zeit der Ausschreibung erwartet.~~

~~Die auf Grund des Einheitspreises berechnete Vergütung bildet das Entgelt für die gesamte vertragsgemässe Ausführung der Leistung, mit Einschluss des ordentlichen Unterhaltes bis zur Abnahme. Falls nichts anderes vereinbart ist, sind auch alle Nebenleistungen eingeschlossen, wie Hilfsarbeiten, Transporte, Aufbewahrung, Unterhalt und Bewachung der Geräte, Maschinen und dergleichen.~~

~~Für Leistungen zu Einheitspreisen gelten die Bestimmungen über die Teuerungsabrechnung.~~

~~Bei Einheitspreisvergabe müssen die einzelnen Einheitspreise durch den Unternehmer in der Submission ausgewiesen werden.~~

3.5.3 **Globalpreis**

~~Ein Globalpreis kann für eine einzelne Leistung, für einen Werkteil oder für das gesamte Werk des Unternehmers vereinbart werden. Er besteht in einem festen Geldbetrag; für die geschuldete Vergütung wird nicht auf die Menge abgestellt.~~

~~Globalpreise sollen nur auf Grund vollständiger und klarer Unterlagen (detaillierte Baubeschreibung, Pläne und dergleichen) vereinbart werden. Der Unternehmer prüft allfällige Mengenangaben in den Ausschreibungsunterlagen auf ihre Übereinstimmung mit den Plänen.~~

~~Für Leistungen zu Globalpreisen gelten die Bestimmungen über die Teuerungsabrechnung.~~

3.5.4 **Pauschalpreis**

~~Der Pauschalpreis unterscheidet sich vom Globalpreis einzig dadurch, dass die Bestimmungen über die Teuerungsabrechnung nicht anzuwenden sind.~~

~~Pauschalpreise sollen nur auf Grund vollständiger und klarer Unterlagen (detaillierte Baubeschreibung, Pläne und dergleichen) vereinbart werden. Der Unternehmer prüft allfällige Mengenangaben in den Ausschreibungsunterlagen auf ihre Übereinstimmung mit den Plänen.~~

3.5.5 **Untertierlieferanten-Rechnungen**

~~In jedem Fall erbringt der Unternehmer, auf Verlangen, den Nachweis, dass er sämtlichen Verpflichtungen gegenüber seinen Lieferanten und Subunternehmer nachgekommen ist und diese folglich keinen Anspruch auf einen provisorischen oder definitiven Eintrag des Bauhandwerkerpfandes im Grundbuch haben.~~

~~Die Bauherrschafft ist bis zum Vorliegen dieses Nachweises von jeglicher Zahlung der Akonto- oder Schluss-Rechnung befreit. Die Zahlungsfrist ist unterbrochen.~~

3.6 Akonto-Zahlungen gemäss Bedingungen LBM

~~3.6.1~~ **Abschlusszahlungen**

~~Der Unternehmer hat Anspruch auf monatliche Abschlagszahlungen (Akonto-Zahlung).~~

~~3.6.2~~ **Zahlungsbegehren**

~~Der Unternehmer macht den Anspruch mit einem Zahlungsbegehren geltend.~~

~~3.6.3~~ **Akonto-Rechnung**

~~Jedes Zahlungsbegehren ist folgendermassen abgefasst und gegliedert:~~

~~— Adressat: Bauherr~~

~~— senden an: Haustechnik-Planer~~

~~— Werkvertragssumme~~

~~— Nachtragssumme~~

~~— Anlagesumme~~

~~— Baustand~~

~~— ./.. Garantierückbehalt gem. SIA 118~~

~~— ./.. bereits verrechnete Akonto-Zahlungen~~

~~— Akonto-Rechnungsbetrag~~

~~3.6.4~~ **Leistungsnachweis**

~~Jedem Zahlungsbegehren ist ein detaillierter, nachvollziehbarer Leistungsnachweis beizulegen.~~

~~3.6.5~~ **Garantie-Rückbehalt**

~~3.6.5.1~~ **Akontozahlungen**

~~bis Fr. 300'000.— Leistungswert 10% v. Baustand~~

~~ab Fr. 300'000.— Leistungswert 5% v. Baustand~~

~~mindestens aber Fr. 30'000.—~~

~~3.6.5.2~~ **Vorauszahlungen**

~~Vorauszahlungen, sofern vereinbart, werden nur gegen Sicherstellung geleistet.~~

~~Als Sicherheit gilt eine Solidarbürgschaft einer erstklassigen Schweizer Bank, in Höhe des Zahlungsgesuches, fällig bei der ersten Anzeige ohne Recht auf Einrede seitens des Unternehmers.~~

3.7 Personal

3.7.1 **Qualifikation**

Der Unternehmer verpflichtet sich, nur qualifiziertes, geschultes Fachpersonal zur Ausführung der ihm übertragenen Arbeiten einzusetzen.

3.7.2 **Anstand und Sitten**

Der Unternehmer stellt sicher, dass durch sein Personal der Anstand und die Sitten auf der Baustelle gewahrt werden.

3.7.3 **Wegweisung**

Der Bauherr und dessen Vertreter (Architekt, Bauführer, Haustechnik-Planer) behält sich vor, Personal von der Baustelle zu weisen und durch den Unternehmer ersetzen zu lassen.

3.7.4 **Arbeitsbewilligung**

Der Unternehmer ist alleine dafür verantwortlich, dass das durch ihn eingesetzte Personal im Besitz einer gültigen Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung ist. Für den Bauherrn, die Bauleitung sowie für den Haustechnik-Planer besteht keine diesbezügliche Kontrollpflicht.

3.7.5 **SUVA / AHV**

Der Unternehmer hat sämtliches Personal bei der SUVA / AHV/ etc. angemeldet und rechnet mit diesen direkt ab. Er erbringt auf Verlangen den entsprechenden Nachweis

3.8 Ordnung auf der Baustelle

- 3.8.1 **Allgemein**
Vom Baumeister werden Pissoir und Abortanlagen erstellt, welche allen auf der Baustelle beschäftigten Arbeitern zur Verfügung stehen. Jeder Unternehmer ist für die Einhaltung einer einwandfreien Ordnung und Reinlichkeit seiner Angestellten und Arbeiter im Bau, auf dem gesamten Areal und in der den Umgebung verantwortlich. Abfälle, Verpackungen u.s.w. von Arbeitern des Unternehmers sind täglich wegzuschaffen. Personal des Unternehmers, das sich auf der Baustelle ungebührlich benimmt, den Anweisungen der Bauleitung nicht Folge leistet oder übertragene Arbeiten nicht dem Verlangen der Bauleitung oder des Haustechnik-Planers entsprechend ausführt, kann von letzteren sofort vom Platze gewiesen werden.
- 3.8.2 **Abfälle**
Abführen und Entsorgen von Verpackungsmaterial und Abfällen.
- 3.8.3 **Rücktransport Restmaterial und Werkzeug**
Rücktransport nicht mehr benötigter Restmaterialien, Werkzeuge und Maschinen.
- 3.8.4 **Arbeitsplatz**
Aufräumen des Arbeitsplatzes täglich.
- 3.8.5 **Magazin**
Ordnung in den Magazinen.
- 3.8.6 **Vorschriften**
Im Weiteren sind die Vorschriften der Feuerpolizei, SUVA, kant. Gebäudeversicherung zu beachten.
- 3.8.7 **Bauseitiges Wegräumen**
Bei Zuwiderhandlung wird die Baustelle bauseits aufgeräumt und dem Fehlbaren belastet.

3.9 Bauabzüge

~~Gemäss den allgemeinen Bedingungen des Bauherrn, GU oder Architekten.~~

~~Wenn unter Position 2 nicht spezifiziert, gilt:~~

Baureklametafel	200.-
Baureinigung	0.2%
Baustrom u. Wasser	0.3%
Bauwesenversicherung	0.3%
Bauschäden, deren Verursacher nicht eruiert werden kann	0.5%

3.11 Abnahme / Übergabe

Gegenstand der Abnahme kann das vollendete Werk sein oder, falls sich aus dem Werkvertrag nicht etwas anderes ergibt, auch ein in sich geschlossener vollendeter Werkteil.

Mit der Abnahme ist das Werk (oder der Werkteil) abgeliefert. Es geht in die Obhut des Bauherrn über; dieser trägt fortan die Gefahr. Sowohl Garantie- als auch die Verjährungsfrist für Mängelrechte des Bauherrn beginnen zu laufen.

- 3.11.1 **Vorabnahmen**
Für später nicht mehr zugängliche Anlageteile wie:
- Steigschächte
 - Kanalisation
 - Bodenheizungen
 - etc. , werden Vorabnahmen durchgeführt.

Diese haben keinen Abnahmecharakter, dass heisst es ist lediglich eine Vorprüfung im Sinne einer Sichtkontrolle. Das Werk resp. die Werkteile bleiben in der Obhut des Unternehmers und dieser trägt die Gefahr.

- 3.11.2 **Anzeige der Werkvollendung**
Der Unternehmer leitet die Abnahmen dadurch ein, dass er dem Haustechnik-Planer die Vollendung des Werkes oder eines in sich geschlossenen Werkteils anzeigt. Die Anzeige erfolgt schriftlich.

3.11.3 **Abnahme**

Auf die Anzeige hin wird das Werk (oder der Werkteil) von der Bauleitung und dem Haustechnik-Planer gemeinsam mit dem Unternehmer innert Monatsfrist geprüft. Der Unternehmer nimmt an der Prüfung teil und gibt die erforderlichen Auskünfte. Die Bauleitung kann Belastungsproben und andere Prüfungen anordnen.

Für grössere Anlagen wird die Abnahme in verschiedene Phasen unterteilt:

- Mängelaufnahme / -Kontrolle
- Vorprüfung / Vorabnahme
- integrierte Tests
- Abnahme Werk

Gem. SIA 118 Art. 157 gilt nur die Abnahme Werk als Abnahme.

3.11.4 **Unterlagen für die Abnahme**

Der Unternehmer bereitet nachstehende Unterlagen für die Abnahme vor:

- Protokolle der Vorabnahmen
- Protokolle der Druckproben
- Protokolle der Inbetriebsetzung / Einregulierung
- KRW Betriebsprobeprotokoll
- Betriebs- und Wartungsanleitung
- Revisionspläne und -schema
- Abnahmeprotokoll SWKI 88-1
- Revidierte Mängelliste

3.12 Leistungen des Unternehmers

3.12.1 **Technische Bearbeitung**

Gemäss Matrix 4. Aufgabenteilung Planer/Unternehmer
Position Unternehmer.

3.12.2 **Materialreservation**

Der Unternehmer reserviert Materialien und Komponenten rechtzeitig, dass die Termine unter Pos. 10 Termine eingehalten werden können. Er macht den Haustechnik-Planer frühzeitig auf kritische Liefertermine aufmerksam, so dass die genauen Apparatespezifikationen und die Bestellungen vorgezogen werden können.

3.12.3 **In den Werkpreis eingerechnet ist:**

- Sämtliche zu einer kompletten, wartungsfreundlichen und betriebsbereiten Anlage gehörenden Materialien, Dienstleistungen und Montagearbeiten, auch wenn diese nicht explizit in der Spezifikation aufgeführt sind, jedoch sinngemäss dazugehören.
- Die Reisekosten, Spesen, Zulagen und Sozialleistungen etc. des Montage- und Technischen Personals.
- Die Mehrwertsteuer.
- Das Inbetriebnehmen und Einregulieren der betriebsbereiten Anlagen sowie Probebetrieb, technische Abnahme mit den dazugehörenden Mess- und Abnahmeprotokollen (nach SWKI oder gleichwertigen Unterlagen 3fach). Instruktion des Bedienungspersonals und Übergabe an die Bauherrschaft.

3.12.4 **Materialeinkauf**




























Der Materialeinkauf ist nur aufgrund genehmigter Installations- und Ausführungspläne zuverlässig und nicht aufgrund des vorliegenden Leistungsverzeichnisses.

3.12.5 **Änderungen Ausführungspläne**







Änderungen an den Ausführungsunterlagen dürfen nur mit Zustimmung des Haustechnik-Planers vorgenommen werden.

- 3.12.6 **Montagevorschriften**
Alle Leitungs- und Apparatemontagen haben nach den Weisungen der entsprechenden Herstellerfirma zu erfolgen. Wo nötig, hat der Unternehmer seine Montagegruppe durch Fabrikvertreter instruieren zu lassen.
- 3.12.7 **Befestigungen**
Die Befestigungstechnik für alle Apparate und Leitungen sind nach den Normen des Schallschutzes SIA 181 auszuführen. Für H-L-K-S-E darf nur ein Fabrikat verwendet werden. Befestigungen am Boden werden mit Klebanker und 1.4301 Gewindebolzen ausgeführt. Der Haustechnik-Planer bestimmt das Fabrikat der Befestigungstechnik.
- 3.12.8 **Sicherheitsvorschriften**
Die Einhaltung der branchenbezogenen SUVA-Sicherheitsmassnahmen ist Sache des Unternehmers.
- 3.12.9 **Schützen der Anlage**
Empfindliche Armaturen usw. sind während der Druckprobe und evtl. während der Rohmontage durch Passstücke zu ersetzen.
- 3.12.10 **Schützen gegen Frost**
Alle Anlageteile sind vom Unternehmer gegen Frost zu schützen. Frostschutzmittel dürfen nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Haustechnik-Planers in die Leitungsnetze eingefüllt werden.
- 3.12.11 **Leitungen**
Die eingelegten Leitungen müssen so verlegt werden, dass sie durch Bohrungen in den Decken nicht beschädigt werden können. (Pex Leitungen an oberer Armierung befestigen, Ablaufleitungen markieren).
- 3.12.12 **Einlagen**
Vorstehende Nägel, Schrauben etc. der Einlegerohrschellen müssen decken- und wandbündig entfernt (abgeschnitten) werden und mit Rostschutzfarbe behandelt werden.
- 3.12.13 **Verpackungsmaterial und Abfälle**
Die Entsorgung von Verpackungs- und Abfallmaterial hat durch den Unternehmer gemäss Abfallverordnung der Gemeinde zu erfolgen.
- 3.12.14 **Anlageverantwortung**
Der Unternehmer ist verantwortlich für die richtig Montage, Behandlung, Inbetriebsetzung und Instruktion der von ihm zu liefernden Apparate und Anlageteile. Die Sicherheitsvorkehrungen für die von ihm zu montierenden Apparate und Anlageteile bis zur Abnahme derselben durch die Bauherrschaft sind ausschliesslich Sache des Unternehmers.
- 3.12.15 **Nachführen der Ausführungspläne**
Der Unternehmer verpflichtet sich, die Ausführungspläne und Schema laufend zu korrigieren und nach Beendigung der Arbeiten an den Haustechnik-Planer zurückzugeben. Bei Nichtbeachtung dieser Vorschrift kann die Bauleitung die Pläne auf Kosten des Unternehmers revidieren lassen.

4 Aufgabenteilung Haustechnik - Planer / Unternehmer

	Wird erbracht durch:		
	Architekt	Ingenieur	Unternehmer
Projekt			
Projektpläne			
Ausschreibung			
Ausführung:			
Koordination			
Aussparungspläne			
Einlegepläne			
Ausführungsberechnung			
Bewilligungen			
Montagepläne			
Detail- und Werkstattpläne			
Anlagebeschrieb			
Funktionsbeschrieb			
Elektroschema			
Fachbauleitung			
Inbetriebsetzung			
Einregulieren			
Schlussphase:			
Schlusskontrolle			
Abnahmen			
Betriebs- und Wartungsanleitung			
Revisionspläne			
Schlussrechnung			

Legende:

 Ausführung	 Informationskopie
 Kontrolle	 Umsetzen
 Verantwortung	 Vorabklärung
 Mitarbeit	 Eingabe
 Liefern der Angaben	 Visum
 Bereitstellen der Unterlagen	 Rechnen / Ausfüllen

5. Angaben des Unternehmers

Inhalt:

- 5.1 Angaben des Unternehmers**
- 5.2 Beschäftigtes Personal**
- 5.3 Personaleinsatz**
- 5.4 Gesamtarbeitsvertrag**
- 5.5 Regieansätze**
- 5.6 Versicherung**
- 5.7 Allfällige Vorbehalte**
- 5.8 Verkehr Unternehmer - Bauherrschaft**
- 5.9 Garantie**
- 5.10 Schlussbestimmungen**
- 5.11 Referenzen**

5. Angaben des Unternehmers

5.1 Firmenspezifikation

Firmenname:

Zusatz:

Strasse:

PLZ / Ort:

Telefon:

Fax:

Gesellschaftsform:

5.2 Personal

Der Unternehmer beschäftigt dauernd nachstehendes Personal:

<u>Büro:</u>	eigenes <u>Personal</u>	Subunter- <u>nehmer</u>
Techniker
Zeichner
Lehrlinge
<u>Montage:</u>		
Chefmonteure
baul. Monteure
A-Monteure
B-Monteure
Helfer
Lehrlinge
Total
	=====	=====

5.3 Berufsverbände

Der Unternehmer ist nachstehenden Berufsverbindungen angeschlossen und hält die entsprechenden Empfehlungen, Richtlinien und Normen ein:

.....

.....

(genaue Bezeichnung, nicht nur Abkürzungen)

5.4 Gesamtarbeitsvertrag

Der Unternehmer ist dem Gesamtarbeitsvertrag "Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Heizungs-, Klima-, Lüftungs-, Spenglerei- und Sanitärinstallationsgewerbe" angeschlossen und hält den GAV 1990/93 ein.

o ja o nein

5.5 Regieansätze

Regiearbeiten werden mit nachstehenden Ansätzen verrechnet:

~~5.5.1~~ **technisches Büro**

_____ Geschäftsleiter: Fr./h

_____ Ingenieur: Fr./h

_____ Techniker: Fr./h

_____ Zeichner: Fr./h

_____ Lehrling 3. + 4. Lehrjahr: Fr./h

_____ Lehrling 1. + 2. Lehrjahr: Fr./h

_____ CAD inkl. Zeichner: Fr./h

~~5.5.2~~ **Montage**

_____ Chefmonteur: Fr./h

_____ bauleitender Monteur: Fr./h

_____ A-Monteur: Fr./h

_____ B-Monteur: Fr./h

_____ Helfer: Fr./h

_____ Lehrling 3. + 4. Lehrjahr: Fr./h

_____ Lehrling 1. + 2. Lehrjahr: Fr./h

5.5.3 Service / IBS

Serviceleiter: Fr./h
Servicetechniker: Fr./h
Servicemonteur: Fr./h
Lehrling 3. + 4. Lehrjahr: Fr./h
Werkstattwagen Fr./h
Werkstattwagen Fr./km
Servicewagen Fr./h
Servicewagen Fr./km

5.5.4 Zulagen

_____ Mittagsszulagen: Fr./Stk.

_____ Tageszulagen: Fr./Stk.

5.5.5 Rabatt

~~Der Unternehmer gewährt auf alle Regiearbeiten folgende Rabatte und Skonti:~~

_____ o _____ generell unabhängig der Regiesumme

_____ Rabatt% _____ Skonto%

_____ o _____ Staffelrabatt gemäss VSHL Verbands-Tarif

_____ bis 5'000.-- Fr. = % Rabatt

_____ für den 5'000.-- Fr. übersteigenden Betrag bis 10'000.-- Fr. = % Rabatt

_____ für den 10'000.-- Fr. übersteigenden Betrag bis 15'000.-- Fr. = % Rabatt

_____ für den 15'000.-- Fr. übersteigenden Betrag bis 20'000.-- Fr. = % Rabatt

_____ für den 20'000.-- Fr. übersteigenden Betrag bis 25'000.-- Fr. = % Rabatt

_____ für den 25'000.-- Fr. übersteigenden Betrag bis 30'000.-- Fr. = % Rabatt

_____ Skonto =%

5.5.6 Überzeitzuschläge

~~Überzeitzuschläge können nur geltend gemacht werden, wenn die Überzeitarbeit durch den Bauherrn, die Bauleitung oder den Haustechnik-Planer angeordnet wurden.~~

~~Demzufolge erhält der Unternehmer keine Zuschläge, wenn er infolge selbstverschuldeter Verzögerung Überzeit anordnen muss. Das Einholen von Überzeitbewilligungen bei der zuständigen Behörde und das Entrichten allfälliger Gebühren ist Sache des Unternehmers. Für den Fall, dass kantonale Arbeitsgesetze oder örtliche Gesamtarbeitsverträge spezielle Überzeitregelungen umfassen, sind diese separat aufzuführen. Auf spätere Forderungen kann nicht mehr eingetreten werden.~~

Zuschläge für Überzeitarbeiten für obige Stundensätze:

.....% für die Zeit von 18.00 bis 20.00 Uhr
.....% für die Zeit von 20.00 bis 06.00 Uhr
.....% für Samstagarbeit 06.00 bis 18.00 Uhr
.....% für Sonntagarbeit

5.6 Haftpflichtversicherung

Der Unternehmer erklärt, für seine zivilrechtliche Haftung durch eine Haftpflichtversicherung gegenüber Dritten (Personen- / Sachschaden) für folgende Leistungen versichert zu sein:

Versicherung:

Versicherungssummen:

pro Person Fr.

pro Schadenereignis Fr.

Max. Leistung pro Schaden Fr.

5.7 Allfällige Vorbehalte

Allfällige Vorbehalte über vorgeschriebene Ausführungsarten, Materialien, Ausführungstermine, Ausmasse oder nachweise usw. hat der Unternehmer mit der Eingabe des Devis mit separatem Schreiben geltend zu machen. Der Unternehmer haftet für die im Arbeitsbeschrieb vorgeschriebene Ausführungs-art unter Berücksichtigung allfällig angezeigter Vorbehalte.

5.8 Verkehr Unternehmer - Bauherrschaft

Der Verkehr zwischen Unternehmer und Bauherrschaft erfolgt ausschliesslich über den Haustechnik-Planer. Auskünfte irgend-welcher Art erteilt allein die Bauleitung.

5.9 Garantie

~~Die Garantie-Gewährung beginnt mit dem Tag der schriftlich protokollierten Abnahme durch die Bauleitung, gemäss den Bestimmungen der SIA.~~

Die Garantie beträgt: 12 Monate für rotierende und bewegliche Teile wie Motoren,
elektrische Apparate o.ä.
24 Monate für alle übrigen Anlagenteile, Materialien, Leistungen
und Arbeiten.

5.10 Schlussbestimmungen

Mit der Einreichung der Offerte bescheinigt der Unternehmer, von allen Bestimmungen, Vorschriften, Vorbemerkungen, Plan- und Submissionsunterlagen u.s.w. Kenntnis genommen zu haben, so dass ihm die Besonderheiten der Arbeiten bekannt sind.

Datum:

Der Unternehmer

.....

.....

6. Bauseitige Leistungen

zu Lasten des Bestellers

6.1 Allgemeine Arbeiten und Leistungen

- Stellen eines trockenen und verschliessbaren Werkstatt-Raumes.
- Stellen eines trockenen und verschliessbaren Lager-Raumes.
- ~~- zur Verfügung stellen von Strom und Wasser.~~

6.2 Bauarbeiten

- Sämtliche Maurer-, Schreiner-, Gipser-, Maler-, Deckenbauer-, Glaser-, Stahl- und Betonarbeiten.
- Alle für die Kanal- und Leitungsführung erforderlichen Aussparungen, Kernbohrungen und Durchbrüche.
- Abdichten der Aussparungen.
- Fertiganstrich von sichtbaren Anlageteilen wie Rohrleitungen, Heizkörper Kanäle, Luftauslässe u.s.w..
- ~~- Kontrolle der Baukonstruktion durch den Bauphysiker und evt. notw. Massnahmen.~~

6.6 Elektro Installationen

- Alle elektrischen Leitungen und Anschlüsse wie Hauptzuleitung zu den Schaltschränken, externe Verdrahtung und Verrohrung für Kraft- und Steuerstrom zwischen Elektro-Tableau und den Verbrauchern und Regelapparaten.
- Kontrolle der elektrischen Verdrahtung.

7. Technische Grundlagen

Inhalt:

- 7.1 Klimadaten**
- 7.2 U-Werte**
- 7.3 Wärmebrücken**
- 7.4 Raumtemperaturen**
- 7.5 Luftmengen**
- 7.6 Leistungen**
- 7.7 Fremdenergien**
- 7.8 Normen und Richtlinien**

7. Technische Grundlagen

7.1 Klimadaten

Ort:	8045 Zürich
Messstation:	Zürich Stadt
Bauart:	Massivbau
tiefste Aussentemperatur:	- 8° C für Raumheizung
Windklasse:	II
kritische Windrichtung:	E
Gebäudelage:	frei
Aussenluft gem. Sia 382/1:	AUL 1
Raumluft Wohnen gem. Sia 382/1:	RAL 3
Abluft Wohnen gem. Sia 382/1:	ABL 1

7.2 U – Werte (Nachweis Soundtherm 9.12.18)

Umbau	
Bo. geg. unbeheizt EG zu UG	0.25 W/m²K
Wand geg. aussen	0.21 W/m²K
Wand geg. aussen Balkon	0.23 W/m²K
Fenster	1.10 W/m²K
Neubau Dachausbau	
Wand Lukarne	0.17 W/m²K
Dach Lukarne	0.16 W/m²K
Dach Hauptdach	0.16 W/m²K
Terrasse	0.17 W/m²K
Fenster	1.10 W/m²K

7.3 Wärmebrücken

7.4 Raumtemperaturen

	Winter	Sommer
	Temp. / Feuchte	Temp. / Feuchte
Treppenhaus/Erschliessung	nicht aktiv beheizt	
Dusche / Wc	22°C	
Bad / Wc	22°C	
Wc	20°C	
Reduit	20°C	
Wohnen / Essen / Kochen	20°C	
Entrée / Korridor	20°C	
Zimmer	20°C	

7.5 Luftmengen

Abluftströme pro Wohnung

Bad
WC
Küche

installiert [m3/h]	Mittelwert	
	1 h [m3/h]	24 h [m3/h]
60	30	5
60	10	5
120	50	20

7.6 Leistungen

Gebäude $Q_{\text{Geb.}}$ **40 kW**

7.7 Fremdenergien / Systemtemperaturen

Systemtemperaturen SIA 382/1 + SIA 384/1

Raumheizung:	Vorlauf	35°C
	Rücklauf	28°C

Brauchwarmwasser:	60°C
-------------------	-------------

Es stehen folgende Energien zur Verfügung:

Strom:	1 x 230 V	Ph/N/E
--------	------------------	--------

	3 x 400 V	3 x Ph/N/E
--	------------------	------------

Wasser:	ab der Wasserversorgung der Gemeinde
---------	--------------------------------------

Vordruck ca. 6 bar

7.8 Normen und Richtlinien

SIA 118	allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten	2013
SIA 118-380	allgemeine Bedingungen für Gebäudetechnik	2007
SIA 180	Wärme und Feuchteschutz im Hochbau	2014
SIA 181	Schallschutz im Hochbau	2006
SIA 190	Kanalisation	2000
SIA 380/1	Heizwärmebedarf	2016
SIA 380/3	Wärmedämmung von Leitungen und Kanälen	1990
SIA 380/4	Elektrische Energie im Hochbau	2006
SIA 381/2	Klimadaten zu 380/1 Energie im Hochbau	1988
SIA 381/3	Heizgradtage der Schweiz	1982
SIA 382/1	Lüftungs- und Klimaanlage	2014
SIA 382/2	Klimatisierte Gebäude Leistungs- und Energiebedarf	2011
SIA 384.201	Berechnung der Norm-Heizlast	2005
SIA 384/3	Heizungsanlagen in Gebäuden	2013
SIA 384/6	Erdwärmesonden	2010
SIA 385/1	Anlagen für Trinkwarmwasser in Gebäuden	2011
SIA 385/2	Anlagen für Trinkwarmwasser in Gebäuden Gesamtanforderung	2015
SIA 410	Kenzeichnung von Installationen im Gebäude	1986
SIA 410/1/2	Kenzeichnung von Installationen im Gebäude	1981
SIA D 0170	Thermische Energie im Hochbau	2007
SIA D 0208	Berechnung der Norm-Heizlast nach SIA 384.201	2005
SIA 2001	Wärmedämmstoffe	2009
SIA 2021	Gebäude mit hohem Glasanteil Behaglichkeit	2004
SIA 2023	Lüftung in Wohnbauten	2008
SIA 2024	Standart-Nutzungsbedingungen Energie- u. Gebäudetechnik	2006
SIA 2026	Effizienter Einsatz von Trinkwasser in Gebäuden	2003
SIA 2028	Klimadaten für Bauphysik, Energie- und Gebäudetechnik	2010
SIA 2031	Energieausweis für Gebäude	2009
SIA 2032	Graue Energie von Gebäuden	2010
SIA 2044	Klimatisierte Gebäude Standart-Berechnung	2011
SWKI 88	Abnahmeprotokolle	
SWKI 85-1	Lüftungsanlagen in Hallenbädern	
SWKI 91-1	Be- und Entlüftung von Heizräumen	1997
SWKI 96-1	Lüftungsanlagen für Fahrzeug-Einstellhallen	1997
SWKI VA 102-01	Raumluftechnische Anlagen in Gastwirtschaftsbetrieben	2009
SWKI VA 104-01	Hygiene- Anforderungen an Raumluftechnische Anlagen	2006
SWKI 96-3	Speicher	
SWKI 97-1	Wasserbeschaffenheit für Heizung- und Kälteanlagen	
SVGW G1d	Gasleitsätze	2012
SVGW G3	Richtlinien für Gasheizungen grösser 70 kW	2002
SVGW W3d	Leitsätze für die Erstellung von Trinkwasserinstallationen	2013
SN 592 000:2012	Liegenschaftenentwässerung	2012
Kanton Zürich	Wärmedämmvorschriften der Baudirektion	2009
Kanton Zürich	Besondere Bauverordnung I (BBV I)	2008
Kanton Zürich	Luftreinhaltung Teilmassnahmenplan Feuerungen	2005
Kanton Zürich	Emissions- und Abgasverlustgrenzwerte im Kt Zürich	2005
BAFU	Empfehlung über die Mindesthöhe von Kaminen	2013
Kanton Zürich	Energiegesetz Kanton Zürich (EnG)	2005
Kanton Zürich	Energieverordnung Kanton Zürich (EnV)	2003
Bund	Energiegesetz des Bundes (EnG-CH)	2004
Bund	Energieverordnung des Bundes (EnV-CH)	2004

8. Anlagebeschrieb

240 Heizungsanlage

241.1 Abgasanlage

Kunststoffabgasleitung Luft.-Abgassystem (LAS) gem. Kaminvorschriften über begehbare Dachterrasse geführt.

Länge Abgassystem Total	25.5 m
Gesamthöhe	24.0 m
Höhe davon ü. Dach	2.0 m
Durchmesser Abgasleitung	110 / 150 mm

Die LAS-Abgasanlage wird im Heizraum offen geführt, horizontal in den bestehenden Schacht eingeführt. Im Gebäude in einem bestehenden Kaminschacht bis ins 1.DG geführt. Im 2.DG offen mit Systemschacht EI60 im Wohnraum bis über Dachaufstockung 2m. ü. begehbare Dachterrasse geführt. Über Dach freistehend mit Isolation ausgeführt. Abgasanlage nach Bedarf isoliert, inkl. allen Formstücken, Reinigungsdeckel, Messstutzen, etc.

242.1 Wärmeerzeugung

Chromstahlkessel für schadstoffarme Gasfeuerung. Die Rauchgase werden in den der Brennkammer nachgeschalteten Heizflächen bis unter den Taupunkt gekühlt und so zur Kondensation gebracht. Dem Brennstoff wird so 10 - 15% mehr Heizenergie entzogen. Der Heizkessel ist geeignet für den Betrieb mit variable Wassermenge.

Gebläsebrenner für Low NO_x-Feuerung am Heizkessel aufgebaut.

Die Rauchgase werden mit einem Kunststoffabgassystem System über Dach geführt.

Das Kondensat wird wenn notwendig in der Neutrobox neutralisiert und in die Kanalisation geleitet.

242.2 Brauchwarmwasser

Ab der Wärmeerzeugung wird eine Heizgruppe „Brauchwarmwasser“ inkl. allen Absperrungen, Wärmemessung, Thermometer, Regulierung, Umwälzpumpe und 2 Brauchwarmwasserspeicher in Serie installiert.

Die Brauchwarmwassererwärmung erfolgt ganzjährig durch die Heizungsanlage. Die einzelnen BWW - Bezüger werden durch die Sanitärverteilung erschlossen und einzeln gemessen.

243.1 Raumheizung Gewerbe

Ab der Wärmeerzeugung wird eine Heizgruppe „Bodenheizung“ installiert. Die Vorlaufsolltemperatur wird nach Aussentemperatur geschoben und auf diesen Wert reguliert. Um Übertemperaturen zu vermeiden, wird ein Sicherheitsthermostet eingesetzt. Die Raumheizung wird im Untergeschoss über die Zentralen Steigstränge erschlossen.

In den einzelnen Gewerbe werden Bodenheizungsverteiler, mit Absperrungen, Wärmemessung, Regulierventilen, Entlüftung und Entleerungen installiert. Die einzelnen Verteiler werden im 2-Rohr-System erschlossen. Die verschiedenen Räume werden ab Verteilkasten einzel erschlossen und sind separat absper- und regulierbar.

Die Haupträume und aussenliegende Nasszellen werden mit einer selbsttätigen Raumtemperaturregulierung ausgerüstet.

Die Bodenheizung wird im Nassbausystem ausgeführt.

243.2 Raumheizung Wohnungen

Ab der Gruppe „Bodenheizung“ werden in den einzelnen Wohnungen Bodenheizungsverteiler, mit Absperrungen, Wärmemessung, Regulierventilen, Entlüftung und Entleerungen installiert. Die einzelnen Verteiler werden im 2-Rohr-System erschlossen. Die verschiedenen Räume werden ab Verteilkasten einzel erschlossen und sind separat absper- und regulierbar.

Die Haupträume, Zimmer und Wohnen und aussenliegende Nasszellen werden mit einer selbsttätigen Raumtemperaturregulierung ausgerüstet.

Die Bodenheizung wird im Trockenbausystem ausgeführt.

Messkonzept

Die einzelnen Wärmebezüger und BWW - Bezüger werden einzeln gemessen. Es wird eine Fernanzeige im Technikraum installiert. Die Daten werden via M-Bus übermittelt. Die Stromversorgung erfolgt durch die selbe Installation zentral.

Die Sanitärmessungen (Warmwasser.-Kaltwassermessungen) werden via Impulsgeber an die Wärmezähler angeschlossen.

244 Lüftungsanlagen

244.1 fensterlose Kellerräume

Die fensterlosen Kellerräume werden mechanisch entlüftet. Die Ersatzluft strömt durch 1 cm hohe Türschlitze (unten) aus den umliegenden Räumen nach. Die Steuerung erfolgt via Lichtsschalter nachlaufverzögert. Der Ventilator wird mittels Zeitmodul periodisch zur Raumdurchspülung eingeschaltet.

- Fortluft 60 m³/h

244.2 Küchenabluft Dachgeschoss

Ablufthaube mit eingebauter Rückschlagklappe und Ventilator, Lieferung durch Küchenbauer.

Die Küchenabluft wird mit verz. Spirorohren über Dach geführt. Ueber Dach wird ein Abluftregenhut montiert. Anschluss an die Ablufthaube durch den Küchenbauer.

Küchenhauben 1. bis 4. OG

Umlufthaube mit eingebautem Aktivkohlefilter und Ventilator, Lieferung durch Küchenbauer.

244.3 KWL Einzelraumgerät

Die Wohnungen zur Strasse werden mit einem KWL Einzelraumgerät ausgerüstet.

244.4 innenliegende WC / Duschen / Reduits

Die innenliegenden Bad / WC und Reduits werden mechanisch entlüftet. Die Ersatzluft strömt durch 1 cm hohe Türschlitze (unten) aus den umliegenden Räumen nach.

Die notwendige Heizleistung zur Erwärmung der nachströmenden Ersatzluft wird auf die umliegenden Räume verteilt.

Die Steuerung erfolgt via Lichtsschalter nachlaufverzögert.

- Zuluft -- m³/h

- Fortluft 60 m³/h

244.5 Lift

Der Liftschacht und Liftmaschinenraum wird natürlich entlüftet. Die Ersatzluft strömt durch Ueberströmöffnungen aus den Maschinenraum nach.

Die Steuerung erfolgt via Raumthermostat.

250 Sanitäre Anlagen

Allgemein

Beim vorliegenden Bauvorhaben handelt es sich um den Umbau von einem Mehrfamilienhaus mit 24 Wohnungen.

251 Allgemeine Sanitärapparate

2510 Lieferung

Die Apparateauswahl erfolgte bei der Firma:

Sanitas Trösch
Verkauf Bad
Hardturmstrasse 101
8031 Zürich

Diese Apparateauswahl gilt lediglich als Richtlinie. Die Apparate und Garnituren werden später durch die Bauherrschaft definitiv bestimmt.

2511 Transport und Montage

Transport aller vorgenannten Apparate und Garnituren inkl. aller erforderlichen Werkzeuge und Materialien auf die Baustelle. Rücktransport der Werkzeuge und der nicht gebrauchten Materialien nach beendeter Montage.

Einmalige Montage aller beschriebenen Apparate und Garnituren.

Schlagen und Bohren der erforderlichen Dübellöcher in Wand und Bodenplatten, samt Liefern und versetzen aller Dübel- und Befestigungsmaterialien.

Einregulieren der fertig erstellten Anlage und Übergabe an die Bauherrschaft.

Mehrpreis für Bohrungen in Feinsteinzeug ist auszuweisen!

252 Spezielle Sanitärapparate

Waschmaschine und Wäschetrockner in jeder Wohnung Bauseitig durch Lieferant. Sämtliche Sanitärapparate müssen Schallgedämmt ausgeführt werden. Secomat

2520 Trockenraumeinrichtungen

Lieferung und Montage der Secomate und Wäschehängeeinrichtungen in den Trockenräumen.

254 Leitungen

2540 Kalt- und Warmwasserleitungen

Disposition

Ab der Bestehende Hauszuleitung bis und mit Absperrorgan. Im Technikraum befindet sich die Verteilbatterie mit Wasserzähler (Lieferung Wasserversorgung).

Erstellen der kompletten Kaltwasserleitungen, abgenommen nach dem Hauptabsperrenteil und die Verteilbatterie mit Spühlbarem Feinfilter an der Decke des Kellergeschosses zu den Steigzonen und Verbraucherstellen im Untergeschoss geführt. Die einzelnen Wohnungen werden ab den Steigleitungen erschlossen. Ab dem Verteilkasten werden die einzelnen Apparate im PEX – System erschlossen. Jede Wohnung ist einzeln abstellbar. Das Kaltwasser wird pro Wohnung gemessen.

Schlauchventile via Pex an Sanitärabatterie jeweils 2 Stk. Für Umgebung im Erdgeschoss.

Erstellen der kompletten Warmwasserleitungen. Abgenommen an den bauseits durch die Heizungsfirma gelieferten Warmwasserspeicher. Inkl. Verrohrung des Boilerladekreises. Verteilung an der Untergeschossdecke zu den Steigzonen und Verbraucherstellen im Untergeschoss. Die einzelnen Wohnungen werden ab den Steigleitungen erschlossen. Ab dem Verteilkasten werden die einzelnen Apparate im PEX –System erschlossen. Jede Wohnung ist einzeln abstellbar. Das Warmwasser wird einzeln gemessen (zentrale Ablesung). Die auftretenden Wärmeverluste im Leitungsnetz werden via Heizband ersetzt. Vor dem Warmwasserspeicher wird eine Zeitschaltuhr eingebaut.

Ausführung

Der offen montierten Verteilleitungen in Chromstahlröhren Pressfitting-System. Die Apparateanschlussleitungen in VPE Kunststoffrohren. Sämtliche Armaturen-; Fittings-, Dichtungs- und Befestigungsmaterialien sind inbegriffen.

Die Befestigungstechnik für alle Leitungen sind nach den Normen des Schallschutzes SIA 181 auszuführen. Dämmungen oder Überdeckungen von Leitungsinstallationen dürfen erst nach bestandener Druckprüfung und Abnahme durch die zuständigen Instanzen vorgenommen werden.

Die Leitungen werden den Leitsätzen entsprechen dimensioniert, und fachgemäss montiert und gut durchgespült. Es dürfen nur vom SVGW zugelassene Materialien verwendet werden. Für Installationen, die nicht nach den Leitsätzen (W3d Ausgabe 2000) ausgeführt werden, haftet der **Unternehmer** vollumfänglich.

2543 Schmutzwasserleitungen

Disposition

Erstellen der kompletten Schmutzwasserleitungen. Bei den Entwässerungsgegenständen abgenommen zur bauseitigen Bestehende Kanalisation geführt. Die Liefergrenze der Schmutzwasserleitungen beim Anschluss an die Bestehende bauseitige Kanalisation ist die Bodenplatte.

Die Anschlussleitungen bzw. Ablaufleitungen werden in der Vormauerung oder im Unterlagsboden geführt.

Die Apparate im UG werden direkt an die Bestehende bauseitige Kanalisation angeschlossen.

Vor dem Kanalisationsanschluss wird jeweils ein Putzstück zur Reinigung der Kanalisation eingebaut. Die Entlüftungsleitungen werden zur einwandfreien Be- und Entlüftung bis über Dach geführt. **Dacheinfassungen bauseits.**

Apparateanschlüsse im UG in Kunststoffrohren PE. Fallleitungen und Schmutzwasserleitungen sowie die Apparateanschlussleitungen in den Wohngeschossen in Schallschutzrohren (z.B. PE-Silent) inkl. allen Formstücken, Dichtungs- und Befestigungsmaterialien.

Die Befestigungstechnik für alle Leitungen sind nach den Normen des Schallschutzes SIA 181 auszuführen.

Die Anlagen werden nach der Norm SN 592 000, Ausgabe 2002

„Planung und Erstellung von Anlagen für die Liegenschaftsentwässerung“ **[Empfehlung Schweiz]** geplant und ausgeführt.

Es dürfen nur vom VSA zugelassene Materialien verwendet werden. Für Installationen, die nicht nach den gültigen Abwasser Normen SN 592 000 Ausgabe 2002 ausgeführt werden, haftet der **Unternehmer** vollumfänglich.

2544 Regenwasserwasserleitungen

Terrassenentwässerung Dach

Terrassenentwässerungsleitungen.

Bei den bauseitig montierten Einläufen und Rinnen abgenommen und im Dachgeschoss, in die Betondecke eingelegt und bei Schregdach gespeiert.

Die Anschlussleitungen sämtlicher Einläufe und Rinnen sind in der Betondecke eingelegt. Regenwassereinläufe und Rinnen sind bauseits durch Spengler.

Im Untergeschoss werden die Fallleitungen Saniert.

Vor dem Gebäudeaustritt im Untergeschoss wird jeweils wo zugänglich ein Putzstück zur Reinigung der Sammelleitungen eingebaut.

Die Liefergrenze der Regenwasserleitungen beim Anschluss an die bauseitige Kanalisation ist die Bodenplatte. Dichtungseinsätze bauseits.

Ausführung

Falleitung im UG in Kunststoffrohren PE. Fallleitungen und eingelegte Regenwasserleitungen in den Wohngeschossen in Schallschutzrohren (z.B. PE-Silent) inkl. allen Formstücken, Dichtungs- und Befestigungsmaterialien.

Die Befestigungstechnik für alle Leitungen sind nach den Normen des Schallschutzes SIA 181 auszuführen.

Die Anlagen werden nach der Norm SN 592 000, Ausgabe 2012

„Planung und Erstellung von Anlagen für die Liegenschaftsentwässerung“ **[Empfehlung Schweiz]** geplant und ausgeführt.

Es dürfen nur vom VSA zugelassene Materialien verwendet werden. Für Installationen, die nicht nach den gültigen Abwasser Normen SN 592 000 Ausgabe 2012 ausgeführt werden, haftet der **Unternehmer** vollumfänglich.

255 Dämmungen

2551 Kaltwasserleitungen

Dämmungen der offen montierten Kaltwasserleitungen mit PIR-Schalen und PVC-Mantel gegen Schwitzwasserbildung.

Bogen abgeglättet und formschön bandagiert. PIR FCKW frei abgedämmt.

In Steigschächten verlegte Leitungen werden mit Armaflex – Schlauch isoliert, Stösse sauber verklebt.

Allgemeine Schallschutzmassnahmen

Sämtliche Leitungen müssen so abgedämmt werden, dass sie nirgends mit dem Baukörper in Berührung kommen. Sämtliche Rohrleitungen sind gegenüber dem Baukörper mittels schalldämmender Materialien abzudämmen.

Schallschutzes SIA 181 erhöhte Anforderungen werden angestrebt

2552 Warmwasserleitungen

Dämmungen der offen montierten Warmwasserleitungen mit PIR-Schalen und PVC – Mantel gegen Wärmeverluste. Bogen abgeglättet und formschön bandagiert.

In Steigschächten verlegte Leitungen werden mit Armaflex – Schlauch isoliert, Stösse sauber verklebt.

Allgemeine Schallschutzmassnahmen

Sämtliche Leitungen müssen so abgedämmt werden, dass sie nirgends mit dem Baukörper in Berührung kommen. Sämtliche Rohrleitungen sind gegenüber dem Baukörper mittels schalldämmender Materialien abzudämmen.

Schallschutzes SIA 181 erhöhte Anforderungen werden angestrebt

2553 Schmutzwasserleitungen

Sämtliche einbetonierte, eingemauerte oder in Leitungsschächten geführte Leitungen müssen mit Geberit – Dämmschlauch isoliert werden (Körperschall – Entkopplung)

Formstücke, die in der Ausführung SILENT nicht erhältlich sind (z.B. Kugelabzweiger) sind mit Geberit-Isol zu isolieren.

Dämmungen der Entlüftungsleitungen in den obersten Geschossen mit Armaflex – Schlauch 9 mm gegen Schwitzwasser.
Schallschutzes SIA 181 erhöhte Anforderungen werden angestrebt

2554 Regenwasserleitungen

Isolieren der eingelegten Regenwasserleitungen mit Geberit Isol 17 mm gegen Schwitzwasserbildung und Schallübertragung. Stösse sauber verklebt
Dämmungen der offen montierten Regenwasserleitungen mit PIR-Schalen und PVC – Mantel gegen Schwitzwasser isolieren.

Allgemeine Schallschutzmassnahmen

Sämtliche Leitungen müssen so abgedämmt werden, dass sie nirgends mit dem Baukörper in Berührung kommen. Sämtliche Rohrleitungen sind gegenüber dem Baukörper mittels schalldämmender Materialien abzudämmen.
Schallschutzes SIA 181 erhöhte Anforderungen werden angestrebt

256 Elemente


2561 Lieferung

Liefern und Montieren von Vorwandelemente.
Ausgeschrieben Duofix-Geberit System.


Beplankung: bauseits Gipser
Ausflocken: bauseits Gipser

9. Prinzipschema

240 Heizungsanlage



244.2 Lüftung Keller



Moos B1, Dorfstrasse 12

8484 Weisslingen

PRINZIPSCHEMA

PROJEKT

Lüftung Kellerräume

Datum: Gezeichnet:

12.01.16 Ma

heag

Industrie & Gewerbepark

Wändhüslen

8608 Bubikon

Tel.: 055 / 253 26 30

Fax.: 055 / 253 26 31

E-mail.: planung@hlks.ch

Homepage.: www.hlks.ch

10. Termine

Baubeginn 1.4.2019

Ausbau 1+2 1.7.2019

Bezug 23.12.2019



genaue Termine gemäss Angaben Bauleitung

11. Materialvorschriften

25 Sanitäre Anlagen**251 Allgemeine Sanitärapparate****2510 Lieferung**

**Text eingeben

Allgemeine Apparate

Apparate, Armaturen und
Garnituren

Lieferung

R 111.061 **Gemäss Apparatenliste Sanitas
Trösch Nr. 200718559-1
Fr. Jana Heldner
Tel: 044 446 11 11

: :2510 : : : : A St 1

Total Lieferung

Fr.

2511 Montage**Bedingungen**

. Positionen, die nicht dem
Originaltext NPK entsprechen,
sind mit dem Buchstaben R vor
der Positionsnummer gekenn-
zeichnet.

. Ohne andere Angabe sind die
für das Erbringen einer
Leistung erforderlichen Liefe-
rungen eingeschlossen (Norm
SIA 118).

Wannen, Duschen

Duschen

Duschenwanne mit
Ablaufgarnitur, ohne
Dichtungsfuge

Duschsysteme bodengleich

Duschrinne für Fliessen,
Naturstein oder Kunststoff,
mit Ablaufgarnitur, mit
Gefälle-Abschlusschiene und
Abdeckung

R 141.541 Normobjekt

Typenbezeichnung

: :2511 : : : : A St 24

Waschtisch, Bidet

Waschtisch

mit/ohne Einbauarmatur

Montage auf Wand,
einfach, Länge bis 80 cm

R 211.111 Normobjekt

Typenbezeichnung

: :2511 : : : : A St 25

Badezimmermöbel

Möbel, Schränke

Spiegelschrank zu Möbel
bis 60 cm

R 242.611 Normobjekt

								Übertrag		
	Typenbezeichnung									
	:	:2511	:	:	:	:	A	St	25	
	Klosett-, Urinal-Anlagen									
	Zusätzliche Einzelartikel									
	gemäss Apparetekatalog									
	Klosetts, Urinale									
	Klosetts									
	Wandklosett für Einbau-									
	Spülkasten									
R 381.221	Normobjekt									
	Typenbezeichnung									
	:	:2511	:	:	:	:	A	St	25	
	Einzelartikel zu Klosett und									
	Urinal									
	Klosettsitz mit/ohne Deckel									
R 381.541	Normobjekt									
	Typenbezeichnung									
	:	:2511	:	:	:	:	A	St	25	
	Betätigungen zu Klosett und									
	Urinal									
	Abdeck- und Betätigungsplatte									
R 381.611	Normobjekt									
	Typenbezeichnung									
	:	:2511	:	:	:	:	A	St	25	
	Allgemeines Sanitärzubehör									
	Anschlussteile Entsorgung									
	Ein- und Ablaufmanschetten-									
	garnitur zu Wandklosett und									
	Ausguss für Einbauspülkasten									
R 382.231	Normobjekt									
	Typenbezeichnung									
	:	:2511	:	:	:	:	A	St	25	
	Ausgüsse, Waschrinnen									
	Waschküchenapparate,									
	Wassererwärmer									
	Waschküchenapparate									
	Zubehör									
	Anschlusstutzen									
R 445.101	Normobjekt									
	Typenbezeichnung									
	:	:2511	:	:	:	:	A	St	2	
	Geruchverschluss UP/Einbau für									
	Waschautomat									
R 445.801	Normobjekt									
	Typenbezeichnung									
	:	:2511	:	:	:	:	A	St	26	
	Sanitärgarnituren (1)									
	Halter, Stützen, Stangen									
	Halter									
	Handtuchhalter									
	1 oder 2-teilig									
R 511.211	Normobjekt									
	Typenbezeichnung									
	:	:2511	:	:	:	:	A	St	25	

Übertrag									
		Handtuch- oder Kleiderhaken bis 3 Schrauben							
R 511.311		Normobjekt							
		Typenbezeichnung							
		: :2511 :				A	St	2	
		Wandhalter							
		Papier-,Reserverollenhalter							
R 511.431		Normobjekt							
		Typenbezeichnung							
		: :2511 :				A	St	25	
		Stangen							
		Badetuchstange							
R 513.101		Normobjekt							
		Typenbezeichnung							
		: :2511 :				A	St	24	
		Sanitäre Armaturen (2)							
		Zusätzliche Einzelartikel gemäss Apparatkatalog							
		Befestigungszubehör							
		Schrauben							
		DüBELSCHRAUBE 145 mm, 2 Stück							
R 681.131		Normobjekt							
		Typenbezeichnung							
		: :2511 :				A	St	50	
		Armaturen							
		Mischarmatur							
		Wandmischer							
		Wandmischer AP mit Brause und Halter 1/2"							
R 711.111		Normobjekt							
		Typenbezeichnung							
		: :2511 :				A	St	24	
R 711.121		**Abstellverschraubungen							
		: :2511 :				A	St	48	
		Einlochmischer für Spültisch, Waschtisch mit Auslauf							
R 712.111		Normobjekt							
		Typenbezeichnung							
		: :2511 :				A	St	25	
		Grossküchenarmaturen							
		Wandbatterie mit Auslauf							
		Zoll 1/2							
R 722.111		Normobjekt							
		Typenbezeichnung							
		: :2511 :				A	St	2	
		Einzelarmaturen							
		Aufputz, Unterputz (1)							
		Eckregulierungsventil mit Klemmkupplung							

								Übertrag
		Zoll 1/2						-----
R 731.511		Normobjekt						
		Typenbezeichnung						
		: :2511 :	:	:	:	A	St	74
		Doppelventil für Spültisch und Geschirrspüler						-----
		Zoll 1/2						
R 731.611		Normobjekt						
		Typenbezeichnung						
		: :2511 :	:	:	:	A	St	24
		Aufputz, Unterputz (2)						-----
		Waschmaschinenventil						
		Zoll 1/2						
R 732.211		Normobjekt						
		Typenbezeichnung						
		: :2511 :	:	:	:	A	St	24
		Gartenventil frostsicher						-----
		Zoll 1/2						
R 732.411		Normobjekt						
		Typenbezeichnung						
		: :2511 :	:	:	:	A	St	2
		Zubehör						-----
		für Brausen						
		Gleitstange						
R 741.201		Normobjekt						
		Typenbezeichnung						
		: :2511 :	:	:	:	A	St	24
		Brausenkopf						-----
R 741.301		Normobjekt						
		Typenbezeichnung						
		: :2511 :	:	:	:	A	St	24
		für Anschlüsse						-----
		Metallschlauch						
R 742.301		Normobjekt						
		Typenbezeichnung						
		: :2511 :	:	:	:	A	St	24
		Zusätzliche Einzelartikel						-----
		gemäss Apparatekatalog						
		für Ausgussbecken, Waschröge, Armaturen						
		Ablauf-Ventile						
		Standrohrventil f. Waschtisch, Ausgussbecken, Waschtrog						
R 781.151		Normobjekt						
		Typenbezeichnung						
		: :2511 :	:	:	:	A	St	2
		Anschluss- und Ablaufprogramm						-----
		Installationssysteme, Abdichtung, Schallschutz						
		Anschluss- und Ablaufprogramm						
		Anschlussprogramm						
		Geruchverschluss						
		für Waschtisch, KS/MC						

Übertrag									
R 851.111	Normobjekt								
	Typenbezeichnung								
	: :2511 :					A	St	25	
	Ablaufprogramm								
	Stutzen								
	mit Schrumpfmuffe								
R 852.111	Normobjekt								
	Typenbezeichnung								
	: :2511 :					A	St	24	
	Ablaufgarnitur für Spültisch								
	1-teilig								
R 853.101	Normobjekt								
	Typenbezeichnung								
	: :2511 :					A	St	24	
	Abdichtung, Schallschutz								
	Schallschutz								
	für Wandbecken, Waschtisch,								
	Möbel, Bidet								
	Waschtisch								
R 886.221	Normobjekt								
	Typenbezeichnung								
	: :2511 :					A	St	25	
	für Klosett								
	Wandklosett								
R 886.311	Normobjekt								
	Typenbezeichnung								
	: :2511 :					A	St	25	
	für Garnituren								
	Spiegelschrank								
R 886.431	Normobjekt								
	Typenbezeichnung								
	: :2511 :					A	St	25	
Total Montage									Fr. _____
Total Allgemeine Sanitärapparate									Fr. _____

252 Spezielle Sanitärapparate**2520 Lieferung**

**Text eingeben

Allgemeine Apparate

Apparate, Armaturen und
Garnituren

Lieferung

R 111.011 **Gemäss Krüger Offerte
Offerte Nr. OF-245968-1

: :2520 : : : : A St 1

Total Lieferung

Fr. _____

2521 Montage**Bedingungen**. Positionen, die nicht dem
Originaltext NPK entsprechen,
sind mit dem Buchstaben R vor
der Positionsnummer gekenn-
zeichnet.. Ohne andere Angabe sind die
für das Erbringen einer
Leistung erforderlichen Liefe-
rungen eingeschlossen (Norm
SIA 118).Ausgüsse, Waschrinnen
Waschküchenapparate,
Wassererwärmer

Waschküchenapparate

Trocknen

Wäschetrockner bis kg 6

mit Abluft

R 442.111 Normobjekt
Secomat inkl. Wäschehänge

: :2521 : : : : A St 2

Total Montage

Fr. _____

Total Spezielle Sanitärapparate

Fr. _____

254 Leitungen**2540 Kalt- und Warmwasser****Bedingungen**

. Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer gekennzeichnet.

. Ohne andere Angabe sind die für das Erbringen einer Leistung erforderlichen Lieferungen eingeschlossen (Norm SIA 118).

Leitungen aus Metall- und Metallverbundrohren**Rohre und Formstücke zum Schrauben**

Ohne andere Angaben ist der Werkstoff (1):

Rotguss.

Bogen und Winkel.

Winkel Grad 90.

Mit Muffen (1).

212.512 " 1/2.

Typenbezeichnung

: :2540 : : : : A St 2

Muffen, Nippel und Verlängerungen.

Muffe.

Mit Rechtsgewinde (1).

214.113 " 3/4.

Typenbezeichnung

: :2540 : : : :210.160 A St 42

214.114 " 1.

Typenbezeichnung

: :2540 : : : :210.160 A St 6

214.117 " 2.

Typenbezeichnung

: :2540 : : : :210.160 A St 4

Rohnippel.

Nahtlos (1).

214.232 " 1/2.

Typenbezeichnung

: :2540 : : : :210.160 A St 2

Doppelnippel.

Mit Rechtsgewinde (1).

214.313 " 3/4.

Typenbezeichnung

: :2540 : : : : A St 42

214.314 " 1.

Typenbezeichnung

: :2540 : : : : A St 6

214.317 " 2.

Übertrag								
	Typenbezeichnung							
	: :2540 : : : : A St	4						
	Verlängerung.							
	Mit Muffe und Stutzen.							
214.412	" 1/2.							
	Typenbezeichnung							
	: :2540 : : : : :210.160 A St	120						
	Reduktion.							
	Mit Muffe und Stutzen (1).							
214.537	" 2.							
	Typenbezeichnung							
	: :2540 : : : : : A St	1						
	Rohrverschluss, Wassermesser-							
	formstücke und Gewindeflansch.							
	Wassermesserformstück.							
	Bogen mit Muffe und Zwischen-							
	flansch.							
216.517	" 2.							
	Typenbezeichnung							
	: :2540 : : : : : A St	2						
	Flansch zu Wassermesserbogen.							
216.537	" 2.							
	Typenbezeichnung							
	: :2540 : : : : :210.160 A St	2						
216.801	Uebrige							
	Flanschschrauben							
	: :2540 : : : : : A St	16						
216.802	Uebrige							
	Flanschdichtung							
	: :2540 : : : : : A St	2						
	Rohre und Formstücke für							
	Pressverbindungen							
	Ohne andere Angaben ist der							
	Werkstoff:							
	Nichtrostender Stahl 1.4401.							
	Marke, Typ							
	Rohre.							
	Stahlrohre nichtrostend.							
	Für d (1):							
261.112	mm 15.							
	Typenbezeichnung							
	: :2540 : : : : :260.110 A m	30.0						
261.113	mm 18.							
	Typenbezeichnung							
	: :2540 : : : : :260.110 A m	40.0						
261.114	mm 22.							
	Typenbezeichnung							
	: :2540 : : : : :260.110 A m	95.0						
261.115	mm 28.							
	Typenbezeichnung							
	: :2540 : : : : :260.110 A m	150.0						
261.116	mm 35.							

								Übertrag
	Typenbezeichnung							
	: :2540 : : : :260.110 A m						105.0	
261.117	mm 42.							
	Typenbezeichnung							
	: :2540 : : : :260.110 A m						10.0	
261.118	mm 54.							
	Typenbezeichnung							
	: :2540 : : : :260.110 A m						20.0	
	Bogen und Winkel.							
	Bogen (1).							
	Grad 90, mit Muffen (1):							
262.112	mm 15.							
	Typenbezeichnung							
	: :2540 : : : :260.110 A St						18	
262.113	mm 18.							
	Typenbezeichnung							
	: :2540 : : : :260.110 A St						16	
262.114	mm 22.							
	Typenbezeichnung							
	: :2540 : : : :260.110 A St						102	
262.115	mm 28.							
	Typenbezeichnung							
	: :2540 : : : :260.110 A St						52	
262.116	mm 35.							
	Typenbezeichnung							
	: :2540 : : : :260.110 A St						55	
262.117	mm 42.							
	Typenbezeichnung							
	: :2540 : : : :260.110 A St						6	
262.118	mm 54.							
	Typenbezeichnung							
	: :2540 : : : :260.110 A St						10	
	Grad 45, mit Muffen (1):							
262.135	mm 28.							
	Typenbezeichnung							
	: :2540 : : : :260.110 A St						10	
262.136	mm 35.							
	Typenbezeichnung							
	: :2540 : : : :260.110 A St						10	
	Winkel (1):							
	Grad 90, mit Muffe und AG (1):							
262.532	mm 15.							
	Typenbezeichnung							
	: :2540 : : : : A St						2	
	Winkel.							
	Mit Wandflansch.							
	Kurz, mit Muffe und IG.							
263.112	mm 15.							
	Typenbezeichnung							
	: :2540 : : : :260.110 A St						6	
	T.							

							Übertrag
	Grad 90 (1).						-----
	Mit Muffen (1).						
264.112	mm 15.						
	Typenbezeichnung						
	: :2540 :				:260.110 A	St	1
264.115	mm 28.						-----
	Typenbezeichnung						
	: :2540 :				:260.110 A	St	1
264.116	mm 35.						-----
	Typenbezeichnung						
	: :2540 :				:260.110 A	St	2
	Mit Muffen. Reduziert (1).						
264.133	mm 18.						
	Typenbezeichnung						
	: :2540 :				:260.110 A	St	1
264.135	mm 28.						-----
	Typenbezeichnung						
	: :2540 :				:260.110 A	St	37
264.136	mm 35.						-----
	Typenbezeichnung						
	: :2540 :				:260.110 A	St	14
264.137	mm 42.						-----
	Typenbezeichnung						
	: :2540 :				:260.110 A	St	1
	Mit Muffen und IG/AG " 1/2.						
264.156	mm 35.						
	Typenbezeichnung						
	: :2540 :				:260.110 A	St	2
	Muffen, Reduktionen, Stopfen und Kappen.						
	Muffe.						
	Für d (1):						
265.112	mm 15.						
	Typenbezeichnung						
	: :2540 :				:260.110 A	St	6
265.113	mm 18.						-----
	Typenbezeichnung						
	: :2540 :				:260.110 A	St	9
265.114	mm 22.						-----
	Typenbezeichnung						
	: :2540 :				:260.110 A	St	19
265.115	mm 28.						-----
	Typenbezeichnung						
	: :2540 :				:260.110 A	St	30
265.116	mm 35.						-----
	Typenbezeichnung						
	: :2540 :				:260.110 A	St	21
265.117	mm 42.						-----
	Typenbezeichnung						
	: :2540 :				:260.110 A	St	2
265.118	mm 54.						-----

							Übertrag
	Typenbezeichnung						-----
	: :2540 : : : :260.110 A St					4	-----
	Stopfen.						
	Für d (1):						
265.415	mm 28.						
	Typenbezeichnung						
	: :2540 : : : :260.110 A St					7	-----
265.416	mm 35.						
	Typenbezeichnung						
	: :2540 : : : :260.110 A St					5	-----
	Kupplungen und Verschraubungen.						
	Verschraubung (2).						
	Flach dichtend, mit Muffe und AG.						
266.334	mm 22.						
	Typenbezeichnung						
	: :2540 : : : :260.110 A St					1	-----
266.336	mm 35.						
	Typenbezeichnung						
	: :2540 : : : :260.110 A St					2	-----
	Mit Ueberwurfmutter.						
266.384	mm 22.						
	Typenbezeichnung						
	: :2540 : : : :260.110 A St					1	-----
266.386	mm 35.						
	Typenbezeichnung						
	: :2540 : : : :260.110 A St					2	-----
266.387	mm 42.						
	Typenbezeichnung						
	: :2540 : : : :260.110 A St					1	-----
	Uebergänge.						
	Mit Muffe.						
	Mit AG (1).						
267.113	mm 18.						
	Typenbezeichnung						
	: :2540 : : : :260.110 A St					2	-----
267.114	mm 22.						
	Typenbezeichnung						
	: :2540 : : : :260.110 A St					42	-----
267.115	mm 28.						
	Typenbezeichnung						
	: :2540 : : : :260.110 A St					6	-----
267.118	mm 54.						
	Typenbezeichnung						
	: :2540 : : : :260.110 A St					2	-----
	Installationsteile						
	Zubehör.						
	Formstücke und Halterungen.						
	Absperrzapfen aus Metall.						
283.112	" 1/2.						
	Typenbezeichnung						

Übertrag								
	:	:2540	:	:	:	:	A	St 120
283.122	Absperrzapfen aus Kunststoff. " 1/2. Typenbezeichnung							
	:	:2540	:	:	:	:	A	St 48
283.221	Montagehilfen. Vorwandinstallation für: 1 Anschluss. Typenbezeichnung							
	:	:2540	:	:	:	:	A	St 2
Leitungen aus Kunststoff mit Klemm-, Steck- und Pressverbindungen								
Rohre								
311.112	Rohre. In Ringen. d: mm 20. Typenbezeichnung							
	:	:2540	:	:	:	:	A	m 150.0
311.121	Im Schutzrohr. Bis mm 16. Typenbezeichnung							
	:	:2540	:	:	:	:	A	m 750.0
311.122	mm 20. Typenbezeichnung							
	:	:2540	:	:	:	:	A	m 200.0
Armaturenanschlüsse und Verteiler								
321.111	Armaturenanschluss komplett. Einfach. Grad 90. " 1/2. Bis mm 16. Typenbezeichnung							
	:	:2540	:	:	:	:	A	St 48
322.211	Armaturenanschlüsse. Mit Wandflansch. Einfach, " 1/2. Bis mm 16. Typenbezeichnung							
	:	:2540	:	:	:	:	A	St 24
322.212	mm 20. Typenbezeichnung							
	:	:2540	:	:	:	:	A	St 24
324.424	Verteiler mit Gewinde. Anschluss " 3/4. Abgang abgewinkelt bis Grad 90 (1). 2 Abgänge. " 3/4. Typenbezeichnung							
	:	:2540	:	:	:	:	A	St 8
324.434	3 Abgänge. " 3/4.							

Übertrag								
	Typenbezeichnung							
	: :2540 :					A	St	16
	4 Abgänge.							
324.444	" 3/4.							
	Typenbezeichnung							
	: :2540 :					A	St	12
	Anschluss " 1. Abgang abge-							
	winkelt bis Grad 90 (1).							
	2 Abgänge.							
324.625	" 1.							
	Typenbezeichnung							
	: :2540 :					A	St	1
	4 Abgänge.							
324.645	" 1.							
	Typenbezeichnung							
	: :2540 :					A	St	12
	Formstücke zu Verteiler.							
	Endverschluss.							
	Stopfen.							
326.446	" 3/4.							
	Typenbezeichnung							
	: :2540 :					A	St	19
326.447	" 1.							
	Typenbezeichnung							
	: :2540 :					A	St	6
	Wärmedämmungen.							
	Für Verteiler.							
	Dämmdicke mm 20.							
327.116	" 3/4.							
	Typenbezeichnung							
	: :2540 :					A	St	23
327.117	" 1.							
	Typenbezeichnung							
	: :2540 :					A	St	10
	Formstücke zum Klemmen und							
	Stecken							
	Formstücke zum Klemmen und							
	Stecken.							
	Bogen.							
	Mit Gewinde " 1/2.							
331.131	Bis mm 16.							
	Typenbezeichnung							
	: :2540 :					A	St	26
	T (1).							
	Bis Grad 90 (1):							
331.611	Bis mm 16.							
	Typenbezeichnung							
	: :2540 :					A	St	16
	Uebergänge.							
	Mit Gewinde.							
	" 1/2.							
332.111	Bis mm 16.							

Übertrag								
	Typenbezeichnung							
	: :2540 : : : : A St	92						
332.122	" 3/4. mm 20.							
	Typenbezeichnung							
	: :2540 : : : : A St	2						
332.812	Mit Stutzen. Gerade. mm 20.							
	Typenbezeichnung							
	: :2540 : : : : A St	2						
333.411	Uebergänge. Uebergang. Auf Verteiler. mm 16.							
	Typenbezeichnung							
	: :2540 : : : : A St	136						
333.412	mm 20.							
	Typenbezeichnung							
	: :2540 : : : : A St	26						
	Montage- und Einlegehilfen, Halterungen							
361.111	Montage- und Einlegehilfen. Schutz- und Markierhülse sowie Rohrclip. Schutz- und Markierhülse. Bis mm 16.							
	Typenbezeichnung							
	: :2540 : : : : A St	272						
361.112	mm 20.							
	Typenbezeichnung							
	: :2540 : : : : A St	52						
362.113	Halterungen und Schallschutz- garnituren. Für Armaturenanschluss. Distanzhalter. Für Waschtisch mit Säule, zweifach.							
	Typenbezeichnung							
	: :2540 : : : : A St	14						
362.261	Für Verteiler und Armaturen- anschlüsse. Für Armaturenanschlüsse. Halteplatte.							
	Typenbezeichnung							
	: :2540 : : : : A St	20						
362.612	Zubehör. Rohrbinder aus Kunststoff. Länge mm 300.							
	Typenbezeichnung							
	: :2540 : : : : A St	1500						
362.613	Länge mm 400.							

								Übertrag
	Typenbezeichnung							
	: :2540 : : : : A St	700						
	Revisionsrahmen und Einbaukästen							
	Einbaukästen und Wandkästen.							
	Zubehör.							
	Zylinderschloss.							
372.722	Zylinderschloss.							
	Typenbezeichnung							
	: :2540 : : : : A St	16						
	Rahmen mit Tür, Länge mm 701 bis 900. Höhe:							
372.762	mm 501 bis 700.							
	Typenbezeichnung							
	: :2540 : : : : A St	16						
	Revisionsrahmen und Einbaukästen.							
378.001	Spezifikation							
	Verteilerkasten aus Beton							
	Tobler B680							
	: :2540 : : : : A St	16						
	Leitungen aus Kunststoff mit Schweissverbindung							
	Montage- und Einlegehilfen, Halterungen							
	Halterungen.							
	Für Armaturenanschluss.							
	Befestigung (2).							
462.143	Ablaufhalter mm 50.							
	Typenbezeichnung							
	: :2540 : : : : A St	8						
	Gebäudearmaturen mit Gewinden, Steckverbindungen und Verschraubungen							
	Sicherungsarmaturen und Filter							
	Ohne andere Angaben ist der Werkstoff:							
	Rotguss.							
	Sicherheitsgruppen.							
	Mit Absperrventil, Rückflussverhinderer und Sicherheitsventil.							
	Mit Pressverbindung.							
612.416	mm 35.							
	Typenbezeichnung							
	: :2540 : : : :610.120 A St	2						
	Absperrarmaturen							
	Ohne andere Angaben ist der Werkstoff:							
	Rotguss.							
	Schrägsitzventile.							
	Mit Pressverbindung. Mit Handrad.							
	Mit Entleerung (2).							
621.445	mm 28 bis 34.							

									Übertrag
	Typenbezeichnung								
	: :2540 :					A	St	7	
621.446	mm 35 bis 41.								
	Typenbezeichnung								
	: :2540 :					A	St	5	
621.448	mm 54 bis 65.								
	Typenbezeichnung								
	: :2540 :					A	St	2	
	Batterieventile.								
	Mit Anschluss für Entleerver-								
	til (1).								
	Abgang DN 20 (1).								
622.118	" 2.								
	Typenbezeichnung								
	: :2540 :				:620.120	A	St	4	
	Geradsitzventile.								
	Mit Pressverbindung. Mit Hand-								
	rad.								
	Für d:								
623.422	mm 15 bis 17.								
	Typenbezeichnung								
	: :2540 :				:620.120	A	St	5	
623.423	mm 18 bis 21.								
	Typenbezeichnung								
	: :2540 :				:620.120	A	St	1	
	Mit IG (2).								
623.464	mm 22 bis 27.								
	Typenbezeichnung								
	: :2540 :				:620.120	A	St	30	
623.465	mm 28 bis 34.								
	Typenbezeichnung								
	: :2540 :				:620.120	A	St	2	
	UP mit Schutzhülse.								
623.484	mm 22 bis 27.								
	Typenbezeichnung								
	: :2540 :				:620.120	A	St	16	
	Ausflussarmaturen								
	Ohne andere Angaben ist der								
	Werkstoff:								
	Messing.								
	Nichtrostender Stahl (nach								
	DIN 17 440).								
	Entleerarmaturen.								
	Mit Griff.								
	Grad 45.								
631.111	" 1/4.								
	Typenbezeichnung								
	: :2540 :				:630.160	A	St	4	
	Kugelhähnen.								
	Mit Bedienungsgriff. Austritt								
	mit Kappe und Kette.								
635.104	" 3/4.								

							Übertrag
	Typenbezeichnung						
	: :2540 : : : :630.130 A St					2	
	Automatische Armaturen						
	Ohne andere Angaben ist der Werkstoff:						
	Rotguss.						
	Zirkulationsventile.						
	Selbstregulierend.						
	Einstellbar, Grad 30, bar 60.						
	Mit Thermostat und Dämmung.						
	Mit Gewinde.						
643.112	DN 20.						
	Typenbezeichnung						
	: :2540 : : : :640.120 A St					26	
	Verschiedene Armaturen						
	Zählvorrichtungen.						
	Wasserzähler. Einstrahl mit Flügelrad. Trockenläufer.						
	Bis Grad C 90, für Fernaus-						
	lösung.						
652.153	DN 15.						
	inkl. zubehör						
	: :2540 : : : : A St					24	
	Bis Grad C 30.						
652.163	DN 15.						
	inkl. zubehör						
	: :2540 : : : : A St					24	
	Zubehör, Verschiedenes.						
	Rohbausatz für Wasserzähler (1).						
652.821	Bis " 3/4, für 1 Messkapsel.						
	Typenbezeichnung						
	: :2540 : : : : A St					32	
	Zubehör						
	Ohne andere Angaben ist der Werkstoff:						
	Rotguss.						
	Verschraubungen zu Armatur.						
	Mutter mit Einlegeteil und Dichtung.						
	Für Gewindeverbindung.						
	Mit Aussengewinde (1):						
671.113	" 1/2.						
	Typenbezeichnung						
	: :2540 : : : :670.120 A St					2	
671.114	" 3/4.						
	Typenbezeichnung						
	: :2540 : : : :670.120 A St					84	
671.115	" 1.						
	Typenbezeichnung						
	: :2540 : : : : A St					12	
671.118	" 2.						
	Typenbezeichnung						
	: :2540 : : : : A St					4	

									Übertrag	-----
	Manometer.									
	PN 16 bis 25.									
	Mit Gewinde:									
672.212	" 1/4.									
	Typenbezeichnung									
	: :2540 :						A	St	1	-----
	Thermometer.									
	Anzeigebereich bis Grad 90.									
	Mit Gewinde:									
673.114	" 1/2.									
	Typenbezeichnung									
	: :2540 :						A	St	4	-----
	Tropfwasserrinnen.									
	Mit Stützen, Träger und Befestigungsmaterial.									
	Länge:									
676.112	m 0,81 bis 1,25.									
	Typenbezeichnung									
	: :2540 :						A	St	1	-----
	Beschriftungen, Armaturenbefestigungen.									
	Bezeichnungsschilder, mit Gravur.									
	Länge mm 100, Höhe mm 50.									
677.133	Dreizeilig.									
	Typenbezeichnung									
	: :2540 :						A	St	4	-----
	Schilderhalter.									
	Schilderbügel.									
677.361	Steghöhe mm 12.									
	Typenbezeichnung									
	: :2540 :						A	St	2	-----
	Klebeschilder.									
	Pfeilschilder. Länge mm 100 bis 150, Breite bis mm 30.									
677.413	Zweizeilig.									
	Typenbezeichnung									
	: :2540 :						A	St	30	-----
	Bauarmaturen mit Flanschen									
	Sicherungsarmaturen und Filter									
	Druckminderer.									
	Druckminderer.									
	PN 16 (1).									
713.116	DN 50.									
	Typenbezeichnung									
	: :2540 :						A	St	1	-----
	Feinfilter.									
	Rückspülbar. Mit Flachsieb.									
	Filterfeinheit bis Mikrometer 100 (1).									
717.416	DN 50.									
	Typenbezeichnung									
	: :2540 :						A	St	1	-----

Übertrag

Verbindungen und Befestigungen										
Verbindungen, Mauerdurchführungen										
Verbindungen.										
Verbindungen für Metallrohre (1).										
Schraubverbindung (1).										
818.112	DN 15.									
	Typenbezeichnung	:	:2540	:	:	:	:	A	St	130
818.113	DN 20.									
	Typenbezeichnung	:	:2540	:	:	:	:	A	St	28
818.117	DN 50.									
	Typenbezeichnung	:	:2540	:	:	:	:	A	St	20
Verbindungen für Metallrohre. (2).										
Flanschverbindung PN 6 (1).										
818.217	DN 50.									
	Typenbezeichnung	:	:2540	:	:	:	:	A	St	2
Verbindungen für Metallrohre (4).										
Pressverbindung (1).										
818.442	DN 15.									
	Typenbezeichnung	:	:2540	:	:	:	:	A	St	48
818.443	DN 20.									
	Typenbezeichnung	:	:2540	:	:	:	:	A	St	36
818.444	DN 25.									
	Typenbezeichnung	:	:2540	:	:	:	:	A	St	248
818.445	DN 32.									
	Typenbezeichnung	:	:2540	:	:	:	:	A	St	112
818.446	DN 40.									
	Typenbezeichnung	:	:2540	:	:	:	:	A	St	98
818.447	DN 50.									
	Typenbezeichnung	:	:2540	:	:	:	:	A	St	24
Rohrschellen										
Mit Befestigungsmaterial.										
Rohrschellen mit Gewinderohr.										
Mit Einlochgrundplatte.										
Mit Gummieinlage (1).										
822.112	DN 15.									
	Typenbezeichnung	:	:2540	:	:	:	:	A	St	24
822.113	DN 20.									

									Übertrag
	Typenbezeichnung								
	:	:2540	:	:	:	:	A	St	27
822.114	DN 25.								
	Typenbezeichnung								
	:	:2540	:	:	:	:	A	St	48
822.115	DN 32.								
	Typenbezeichnung								
	:	:2540	:	:	:	:	A	St	67
822.116	DN 40.								
	Typenbezeichnung								
	:	:2540	:	:	:	:	A	St	39
822.117	DN 50.								
	Typenbezeichnung								
	:	:2540	:	:	:	:	A	St	4
822.118	DN 65.								
	Typenbezeichnung								
	:	:2540	:	:	:	:	A	St	6
	Mit Zweilochgrundplatte.								
	Mit Gummieinlage (1).								
822.318	DN 65.								
	Typenbezeichnung								
	:	:2540	:	:	:	:	A	St	10
Total Kalt- und Warmwasser									Fr.

2544 Schmutzwasser**Bedingungen**

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuel-
len Bedürfnisse abändern oder
ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

. Lieferungen nach Norm
SIA 118, Art. 10, sind inbe-
griffen, sofern im Leistungs-
verzeichnis nicht abweichende
Regelungen formuliert sind.

**Leitungen aus Kunststoff mit
Steck- oder thermischer
Schweisssverbindung**

Ohne andere Angaben ist der
Werkstoff:

PE.

PP.

Marke, Typ

Rohre und Formstücke

							Übertrag

Bis Grad 45. Reduziert auf d mm 32 bis 63. (2):							
314.141	mm 110.						
Typenbezeichnung							
	:2544	:	:	:	:300.110 A	St	8

Zubehör. Reinigungsstück. Mit Verschlusskappe, Grad 90. (1):							
315.437	mm 75.						
Typenbezeichnung							
	:2544	:	:	:	:300.110 A	St	2

Mit Verschlusskappe, Grad 90. (2):							
315.441	mm 110.						
Typenbezeichnung							
	:2544	:	:	:	:300.110 A	St	8

Rohre und Formstücke schallge-							
dämmt							
Rohre schallgedämmt. Rohr schallgedämmt. d:							
321.112	mm 56.						
Typenbezeichnung							
	:2544	:	:	:	:300.120 A	m	48.0

321.113	mm 63.						
Typenbezeichnung							
	:2544	:	:	:	: A	m	111.0

321.114	mm 75.						
Typenbezeichnung							
	:2544	:	:	:	:300.120 A	m	87.0

321.116	mm 110.						
Typenbezeichnung							
	:2544	:	:	:	:300.120 A	m	234.0

Reduktionen schallgedämmt. Exzentrisch. Kurz.							
322.313	mm 63.						
Typenbezeichnung							
	:2544	:	:	:	: A	St	12

322.314	mm 75.						
Typenbezeichnung							
	:2544	:	:	:	:300.120 A	St	8

Bogen und Winkel schallge-							
dämmt. Bogen. Bis Grad 45.							
323.112	mm 56.						
Typenbezeichnung							
	:2544	:	:	:	:300.120 A	St	50

323.113	mm 63.						

Übertrag								
	Typenbezeichnung							
	: :2544 : : : : A St	162						
323.114	mm 75.							
	Typenbezeichnung							
	: :2544 : : : : :300.120 A St	36						
323.116	mm 110.							
	Typenbezeichnung							
	: :2544 : : : : :300.120 A St	151						
	Winkel.							
	Grad 46 bis 90.							
323.532	mm 56.							
	Typenbezeichnung							
	: :2544 : : : : : A St	24						
323.533	mm 63.							
	Typenbezeichnung							
	: :2544 : : : : : A St	40						
323.534	mm 75.							
	Typenbezeichnung							
	: :2544 : : : : : A St	8						
323.536	mm 110.							
	Typenbezeichnung							
	: :2544 : : : : : A St	24						
	Abzweige schallgedämmt.							
	Bis Grad 45.							
	d:							
324.113	mm 63.							
	Typenbezeichnung							
	: :2544 : : : : : A St	12						
324.116	mm 110.							
	Typenbezeichnung							
	: :2544 : : : : :300.120 A St	11						
	Reduziert bis mm 63.							
324.153	mm 63.							
	Typenbezeichnung							
	: :2544 : : : : : A St	4						
324.156	mm 110.							
	Typenbezeichnung							
	: :2544 : : : : : A St	12						
	Grad 46 bis 90.							
	Reduziert bis mm 63.							
324.254	mm 75.							
	Typenbezeichnung							
	: :2544 : : : : :300.120 A St	8						
	Reduziert von mm 75 bis 125.							
324.276	mm 110.							
	Typenbezeichnung							
	: :2544 : : : : :300.120 A St	12						
	Bogenabzweig.							
	d:							
324.316	mm 110.							
	Typenbezeichnung							

							Übertrag
	:	:2544	:	:	:	:300.120 A St	8
	Doppelabzweig. Bis Grad 180, Abgang versetzt. mm 110. Typenbezeichnung						
324.456	:	:2544	:	:	:	:300.120 A St	20
	Eckabzweig. Bis Grad 90, 90. mm 110. Typenbezeichnung						
324.516	:	:2544	:	:	:	:300.120 A St	4
	Apparateanschlussstücke Muffen und Stutzen. Stutzen. Für Geruchverschluss. mm 63. Typenbezeichnung						
331.464	:	:2544	:	:	:	: A St	72
	Bogen, Winkel und Geruchver- schluss. Bogen. Für Wandklosett, Grad 90. mm 110. Typenbezeichnung						
332.138	:	:2544	:	:	:	:300.110 A St	26
	Winkel. Für Geruchverschluss. mm 56. Typenbezeichnung						
332.544	:	:2544	:	:	:	: A St	24
	Geruchverschluss. Ein- und Auslauf vertikal. mm 56. Typenbezeichnung						
332.614	:	:2544	:	:	:	:300.110 A St	5
332.615	mm 63. Typenbezeichnung						
	:	:2544	:	:	:	: A St	2
	Muffen und Verbindungselemente Muffen. Langmuffe. Mit Dichtung. (1): mm 75. Typenbezeichnung						
341.117	:	:2544	:	:	:	:300.110 A St	16
	Mit Dichtung. (2): mm 110. Typenbezeichnung						
341.121	:	:2544	:	:	:	:300.110 A St	64
	Steckmuffe. Mit Dichtung. (1): mm 56.						
341.215							

							Übertrag
	Typenbezeichnung						-----
	: :2544 : : : :300.110 A St					4	-----
341.217	mm 75.						
	Typenbezeichnung						
	: :2544 : : : :300.110 A St					8	-----
	Mit Dichtung, reduziert.						
341.236	mm 63.						
	Typenbezeichnung						
	: :2544 : : : :300.110 A St					2	-----
	Elektromuffen und Thermomuffen.						
	Elektromuffe. (1):						
341.315	mm 56.						
	Typenbezeichnung						
	: :2544 : : : :300.110 A St					44	-----
341.316	mm 63.						
	Typenbezeichnung						
	: :2544 : : : :300.110 A St					132	-----
341.317	mm 75.						
	Typenbezeichnung						
	: :2544 : : : :300.110 A St					66	-----
	Elektromuffe. (2):						
341.321	mm 110.						
	Typenbezeichnung						
	: :2544 : : : :300.110 A St					196	-----
	Verbindungen, Anschlüsse, Befestigungen und Ablaufzubehör						
	Verbindungen und Anschlüsse						
	Montageaufwand für Verbindungen und Anschlüsse.						
	Schweissverbindungen Kunststoff.						
	Stumpfschweissverbindung (1).						
818.214	DN 56.						
	Typenbezeichnung						
	: :2544 : : : : A St					156	-----
818.215	DN 60.						
	Typenbezeichnung						
	: :2544 : : : : A St					344	-----
818.216	DN 70.						
	Typenbezeichnung						
	: :2544 : : : : A St					78	-----
	Stumpfschweissverbindung (2).						
818.221	DN 100.						
	Typenbezeichnung						
	: :2544 : : : : A St					416	-----
	Heizwendel-Schweissverbindung (1).						
818.234	DN 56.						
	Typenbezeichnung						
	: :2544 : : : : A St					44	-----
818.235	DN 60.						

Übertrag								
	Typenbezeichnung							
	: :2544 :					A	St	132
818.236	DN 70.							
	Typenbezeichnung							
	: :2544 :					A	St	66
	Heizwendel-Schweissverbin-							
	dung (2).							
818.241	DN 100.							
	Typenbezeichnung							
	: :2544 :					A	St	196
	Rohrschellen							
	Mit Befestigungsmaterial.							
	Rohrschellen.							
	Mit Holzgewinde.							
	Mit Gummieinlage (1).							
821.114	DN 65.							
	Typenbezeichnung							
	: :2544 :					A	St	80
821.115	DN 70.							
	Typenbezeichnung							
	: :2544 :					A	St	22
821.117	DN 100.							
	Typenbezeichnung							
	: :2544 :					A	St	74
	Rohrschellen mit Gewinderohr.							
	Mit Zweilochgrundplatte.							
	Mit Gummieinlage (1).							
822.315	DN 70.							
	Typenbezeichnung							
	: :2544 :					A	St	16
822.317	DN 100.							
	Typenbezeichnung							
	: :2544 :					A	St	64
	Montagehilfen.							
	Aussparungsblock aus Schaum-							
	stoff.							
	Breiten bis mm 250. Länge bis							
	mm 500.							
828.131	Montage.							
	Typenbezeichnung							
	: :2544 :					A	St	24
	Zubehör							
	Tragschalen.							
	Verzinkt, lackiert (1).							
871.307	DN 100.							
	Typenbezeichnung							
	: :2544 :					A	m	25.0
	Tragschalenbefestigungen.							
	Aus Kunststoff, UV-beständig							
	(1).							
872.507	DN 100.							
	Typenbezeichnung							

							Übertrag	-----
		:	:2544	:	:	:	A St	50

		Total Schmutzwasser						-----

								Übertrag
	Heizwendel-Schweissverbindung (1).							-----
	Heizwendel-Schweissverbindung (2).							
818.241	DN 100.							
	Typenbezeichnung							
	: :2545 :					A	St	12

	Rohrschellen							
	Mit Befestigungsmaterial.							
	Rohrschellen.							
	Mit Holzgewinde.							
	Mit Gummieinlage (1).							
821.117	DN 100.							
	Typenbezeichnung							
	: :2545 :					A	St	6

	Rohrschellen mit Gewinderohr.							
	Mit Zweilochgrundplatte.							
	Mit Gummieinlage (1).							
822.317	DN 100.							
	Typenbezeichnung							
	: :2545 :					A	St	3

	Rohrschellen auf Schalung.							
	Rohrschelle höhenverstellbar.							
	Höhe bis mm 150 (1).							
824.216	DN 80.							
	Typenbezeichnung							
	: :2545 :					A	St	5

	Montagehilfen.							
	Aussparungsblock aus Schaumstoff.							
	Breiten bis mm 250. Länge bis mm 500.							
828.131	Montage.							
	Typenbezeichnung							
	: :2545 :					A	St	1

	Total Regenwasser							Fr. _____
								=====

2546 Gas**Bedingungen**

. Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer gekennzeichnet.

. Ohne andere Angabe sind die für das Erbringen einer Leistung erforderlichen Lieferungen eingeschlossen (Norm SIA 118).

Leitungen aus Metall- und Metallverbundrohren**Rohre und Formstücke für Pressverbindungen**

Ohne andere Angaben ist der Werkstoff:

	Nichtrostender Stahl 1.4401.								
	Marke, Typ								
	Rotguss.								
	Rohre.								
	Stahlrohre nichtrostend.								
	Für d (1):								
261.117	mm 42.								
	Typenbezeichnung								
	: :2546 : : : :260.110 A m 15.0								-----
	Bogen und Winkel.								
	Bogen (1).								
	Grad 90, mit Muffen (1):								
262.117	mm 42.								
	Typenbezeichnung								
	: :2546 : : : :260.110 A St 10								-----
	T.								
	Grad 90 (1).								
	Mit Muffen (1).								
264.117	mm 42.								
	Typenbezeichnung								
	: :2546 : : : :260.110 A St 2								-----
	Muffen, Reduktionen, Stopfen und Kappen.								
	Muffe.								
	Für d (1):								
265.117	mm 42.								
	Typenbezeichnung								
	: :2546 : : : :260.110 A St 3								-----
	Kupplungen und Verschraubungen.								
	Verschraubung (1).								
	Konisch dichtend, mit Muffe und AG.								
266.247	mm 42.								
	Typenbezeichnung								
	: :2546 : : : :260.120 A St 1								-----
	Uebergänge.								
	Mit Muffe.								
	Mit AG (1).								
267.117	mm 42.								
	Typenbezeichnung								
	: :2546 : : : :260.110 A St 4								-----
	Gebäudearmaturen mit Gewinden, Steckverbindungen und Verschraubungen								
	Gasarmaturen								
	Gasschläuche.								
	Schlauch aus verzinktem Stahl mit PVC-Ueberzug. Anschlüsse " 1/2.								
	Mit aufgedrückt Gasstecker und festem IG. Länge:								
664.115	cm 150.								
	Typenbezeichnung								

							Übertrag		
	:	:2546	:	:	:	:	A	St	1
Verbindungen und Befestigungen									
Verbindungen, Mauerdurchführungen									
Verbindungen.									
Verbindungen für Metallrohre (1).									
Schraubverbindung (1).									
818.112	DN 15.								
	Typenbezeichnung								
	:	:2546	:	:	:	:	A	St	4
818.117	DN 50.								
	Typenbezeichnung								
	:	:2546	:	:	:	:	A	St	4
Verbindungen für Metallrohre (4).									
Pressverbindung (1).									
818.447	DN 50.								
	Typenbezeichnung								
	:	:2546	:	:	:	:	A	St	34
Rohrschellen									
Mit Befestigungsmaterial.									
Leichte Rohrschellen.									
Mit Holzgewinde.									
Mit Gummieinlage (1).									
821.117	DN 50.								
	Typenbezeichnung								
	:	:2546	:	:	:	:	A	St	10
Rohrschellen mit Gewinderohr.									
Mit Zweilochgrundplatte.									
Mit Gummieinlage (1).									
822.317	DN 50.								
	Typenbezeichnung								
	:	:2546	:	:	:	:	A	St	3
Total Gas									
Fr. _____									

Total Leitungen									
Fr. _____									

255 Dämmungen**2551 Kaltwasser****Bedingungen**

. Ohne andere Angabe sind die für das Erbringen einer Leistung erforderlichen Lieferungen eingeschlossen (Norm SIA 118).

Dämmungen mit Hartschaumschalen

Ohne andere Angaben ist die Ausführung:

PIR-Schalen, mm 20

Leitungen. (1)

Umhüllung aus PVC-Folie

Hartschaumschalen mit verz. Draht befestigt. Umhüllung aus Hart-PVC.

Rohre (1)

R 313.112	DN 15	Typenbezeichnung	:	:2551	:	:	:	:300.110 A	m	15.0	-----
R 313.113	DN 20	Typenbezeichnung	:	:2551	:	:	:	:300.110 A	m	20.0	-----
R 313.115	DN 32	Typenbezeichnung	:	:2551	:	:	:	:300.110 A	m	10.0	-----
R 313.116	DN 40	Typenbezeichnung	:	:2551	:	:	:	:300.110 A	m	40.0	-----
R 313.117	DN 50	Typenbezeichnung	:	:2551	:	:	:	:300.110 A	m	10.0	-----
R 313.118	DN 65	Typenbezeichnung	:	:2551	:	:	:	:300.110 A	m	20.0	-----
R 313.132	Bogen bis Grad 90 (1) DN 15	Typenbezeichnung	:	:2551	:	:	:	:300.110 A	St	8	-----
R 313.133	DN 20	Typenbezeichnung	:	:2551	:	:	:	:300.110 A	St	16	-----
R 313.135	DN 32	Typenbezeichnung	:	:2551	:	:	:	:300.110 A	St	7	-----
R 313.136	DN 40	Typenbezeichnung	:	:2551	:	:	:	:300.110 A	St	21	-----
R 313.137	DN 50	Typenbezeichnung	:	:2551	:	:	:	:300.110 A	St		-----

							Übertrag
	:	:2551	:	:	:	:300.110 A St	2
R 313.138	DN 65						
	Typenbezeichnung						
	:	:2551	:	:	:	:300.110 A St	10
	Abzweiger (1)						
R 313.152	DN 15						
	Typenbezeichnung						
	:	:2551	:	:	:	:300.110 A St	1
R 313.153	DN 20						
	Typenbezeichnung						
	:	:2551	:	:	:	:300.110 A St	1
R 313.156	DN 40						
	Typenbezeichnung						
	:	:2551	:	:	:	:300.110 A St	5
R 313.157	DN 50						
	Typenbezeichnung						
	:	:2551	:	:	:	:300.110 A St	1
	Hartschaumschalen mit verz. Draht befestigt. Umhüllung aus Hart-PVC.						
	Abschlüsse (1)						
R 313.312	DN 15						
	Typenbezeichnung						
	:	:2551	:	:	:	:300.110 A St	10
R 313.313	DN 20						
	Typenbezeichnung						
	:	:2551	:	:	:	:300.110 A St	10
R 313.314	DN 25						
	Typenbezeichnung						
	:	:2551	:	:	:	:300.110 A St	4
R 313.315	DN 32						
	Typenbezeichnung						
	:	:2551	:	:	:	:300.110 A St	8
R 313.316	DN 40						
	Typenbezeichnung						
	:	:2551	:	:	:	:300.110 A St	20
R 313.317	DN 50						
	Typenbezeichnung						
	:	:2551	:	:	:	:300.110 A St	18
R 313.318	DN 65						
	Typenbezeichnung						
	:	:2551	:	:	:	:300.110 A St	8
	Armaturen (1)						
R 313.352	DN 15						
	Typenbezeichnung						
	:	:2551	:	:	:	:300.110 A St	2
R 313.353	DN 20						
	Typenbezeichnung						
	:	:2551	:	:	:	:300.110 A St	1
R 313.355	DN 32						
	Typenbezeichnung						

							Übertrag
	:	:2551	:	:	:	:300.110 A St	2
R 313.356	DN 40						
	Typenbezeichnung						
	:	:2551	:	:	:	:300.110 A St	3
R 313.358	DN 65						
	Typenbezeichnung						
	:	:2551	:	:	:	:300.110 A St	2
	Dämmschläuche, Umhüllungen, Bandagen, Anstriche, Zubehör						
	Ohne andere Angaben ist die Ausführung:						
	PE						
	Dämmschläuche.						
	Dämmschlauch geschlitzt, selbstklebend						
	Aus geschlossenzelligem Schaumstoff (1)						
	Dämmstärke mm 16 bis 20 (1)						
R 413.173	DN 20						
	Typenbezeichnung						
	:	:2551	:	:	:	:400.110 A m	10.0
R 413.174	DN 25						
	Typenbezeichnung						
	:	:2551	:	:	:	:400.110 A m	40.0
R 413.175	DN 32						
	Typenbezeichnung						
	:	:2551	:	:	:	:400.110 A m	10.0
R 413.176	DN 40						
	Typenbezeichnung						
	:	:2551	:	:	:	:400.110 A m	40.0
	Bandagen, Anstriche, Zubehör						
	Bandage (1)						
	Krepppapier						
	Bandbreite mm 50						
R 431.113	DN 20						
	Typenbezeichnung						
	:	:2551	:	:	:	A m	10.0
R 431.114	DN 25						
	Typenbezeichnung						
	:	:2551	:	:	:	A m	100.0
R 431.115	DN 32						
	Typenbezeichnung						
	:	:2551	:	:	:	A m	50.0
R 431.116	DN 40						
	Typenbezeichnung						
	:	:2551	:	:	:	A m	50.0
	PVC-Klebband						
	Bandbreite mm 50						
R 431.313	DN 20						
	Typenbezeichnung						
	:	:2551	:	:	:	A m	10.0
R 431.314	DN 25						

										Übertrag	-----
		Typenbezeichnung									
		:	:2551	:	:	:	:	A	m	100.0	-----
R 431.315	DN 32										
		Typenbezeichnung									
		:	:2551	:	:	:	:	A	m	50.0	-----
R 431.316	DN 40										
		Typenbezeichnung									
		:	:2551	:	:	:	:	A	m	50.0	-----
	Zubehör										
	Rohrleitungen										
	Brandschutz-Dämm-Manschette										
	Rohr, Länge 350 mm										
R 481.114	DN 25										
		Typenbezeichnung									
		:	:2551	:	:	:	:	A	St	20	-----
	Rohr, Länge 500 mm										
R 481.136	DN 40										
		Typenbezeichnung									
		:	:2551	:	:	:	:	A	St	20	-----
R 481.137	DN 50										
		Typenbezeichnung									
		:	:2551	:	:	:	:	A	St	2	-----
R 481.138	DN 65										
		Typenbezeichnung									
		:	:2551	:	:	:	:	A	St	2	-----
Total Kaltwasser											
										Fr.	-----

2552 Warmwasser**Bedingungen**

. Ohne andere Angabe sind die für das Erbringen einer Leistung erforderlichen Lieferungen eingeschlossen (Norm SIA 118).

Dämmungen mit Hartschaumschalen

Ohne andere Angaben ist die Ausführung:

PIR-Schalen, mm 20

Leitungen. (1)

Umhüllung aus PVC-Folie

Hartschaumschalen mit verz.

Draht befestigt. Umhüllung aus

Hart-PVC.

Rohre (1)

R 313.113	DN 20									-----
	Typenbezeichnung									-----
	:	:2552	:	:	:	:300.110	A	m	15.0	-----
R 313.116	DN 40									-----
	Typenbezeichnung									-----
	:	:2552	:	:	:	:300.110	A	m	25.0	-----
R 313.117	DN 50									-----
	Typenbezeichnung									-----

								Übertrag
		:	:2552	:	:	:	:300.110 A m	50.0
		Bogen bis Grad 90 (1)						
R 313.133		DN 20						
		Typenbezeichnung						
		:	:2552	:	:	:	:300.110 A St	5
R 313.136		DN 40						
		Typenbezeichnung						
		:	:2552	:	:	:	:300.110 A St	13
R 313.137		DN 50						
		Typenbezeichnung						
		:	:2552	:	:	:	:300.110 A St	24
		Abzweiger (1)						
R 313.156		DN 40						
		Typenbezeichnung						
		:	:2552	:	:	:	:300.110 A St	18
R 313.157		DN 50						
		Typenbezeichnung						
		:	:2552	:	:	:	:300.110 A St	10
		Hartschaumshalen mit verz. Draht befestigt. Umhüllung aus Hart-PVC.						
		Abschlüsse (1)						
R 313.313		DN 20						
		Typenbezeichnung						
		:	:2552	:	:	:	:300.110 A St	10
R 313.316		DN 40						
		Typenbezeichnung						
		:	:2552	:	:	:	:300.110 A St	14
R 313.317		DN 50						
		Typenbezeichnung						
		:	:2552	:	:	:	:300.110 A St	8
		Armaturen (1)						
R 313.353		DN 20						
		Typenbezeichnung						
		:	:2552	:	:	:	:300.110 A St	3
R 313.356		DN 40						
		Typenbezeichnung						
		:	:2552	:	:	:	:300.110 A St	5
R 313.357		DN 50						
		Typenbezeichnung						
		:	:2552	:	:	:	:300.110 A St	2
		Dämmschläuche, Umhüllungen, Bandagen, Anstriche, Zubehör						
		Ohne andere Angaben ist die Ausführung:						
		PE						
		Dämmschläuche.						
		Dämmschlauch geschlitzt, selbstklebend						
		Aus geschlossenzelligem Schaumstoff (1)						
		Dämmstärke mm 16 bis 20 (1)						
R 413.175		DN 32						

								Übertrag	
	Typenbezeichnung								
	:	:2552	:	:	:	:400.110	A m	55.0	
R 413.176	DN 40								
	Typenbezeichnung								
	:	:2552	:	:	:	:400.110	A m	45.0	
R 413.177	DN 50								
	Typenbezeichnung								
	:	:2552	:	:	:	:400.110	A m	10.0	
	Bandagen, Anstriche, Zubehör								
	Bandage (1)								
	Krepppapier								
	Bandbreite mm 50								
R 431.115	DN 32								
	Typenbezeichnung								
	:	:2552	:	:	:	:	A m	100.0	
	PVC-Klebband								
	Bandbreite mm 50								
R 431.315	DN 32								
	Typenbezeichnung								
	:	:2552	:	:	:	:	A m	100.0	
	Zubehör								
	Rohrleitungen								
	Brandschutz-Dämm-Manschette								
	Rohr, Länge 500 mm								
R 481.136	DN 40								
	Typenbezeichnung								
	:	:2552	:	:	:	:	A St	25	
R 481.137	DN 50								
	Typenbezeichnung								
	:	:2552	:	:	:	:	A St	10	
Total Warmwasser								Fr.	
2554	Schmutzwasser								
Bedingungen									
. Ohne andere Angabe sind die									
für das Erbringen einer									
Leistung erforderlichen Liefe-									
rungen eingeschlossen (Norm									
SIA 118).									
Dämmschläuche, Umhüllungen,									
Bandagen, Anstriche, Zubehör									
Ohne andere Angaben ist die									
Ausführung:									
PE									
Dämmschläuche.									
Dämmschlauch ungeschlitzt									
Aus geschlossenzelligem									
Schaumstoff									
Dämmstärke bis mm 6 (1)									
R 411.118	DN 65								
	Schallentkopplung								
	:	:2554	:	:	:	:400.110	A m	170.0	
	Dämmstärke bis mm 6 (2)								

Übertrag									
R 411.121	DN 80								
	Schallentkopplung								
	: :2554 : : : :400.110 A m							90.0	
R 411.122	DN 100								
	Schallentkopplung								
	: :2554 : : : :400.110 A m							240.0	
	Umhüllung.								
	Schaumstoff								
	Schalldämmung, schwer								
	Für Leitungen								
R 421.114	DN 80								
	Geberit Isol								
	: :2554 : : : : A m							30.0	
R 421.115	DN 100								
	Typenbezeichnung								
	: :2554 : : : : A m							100.0	
	Bandagen, Anstriche, Zubehör								
	Bandage (1)								
	Krepppapier								
	Bandbreite mm 100 (1)								
R 431.128	DN 65								
	Typenbezeichnung								
	: :2554 : : : : A m							100.0	
	Bandbreite mm 100 (2)								
R 431.131	DN 80								
	Typenbezeichnung								
	: :2554 : : : : A m							50.0	
R 431.132	DN 100								
	Typenbezeichnung								
	: :2554 : : : : A m							100.0	
	PE-Klebband								
	Bandbreite mm 100 (1)								
R 431.428	DN 65								
	Typenbezeichnung								
	: :2554 : : : : A m							200.0	
	Bandbreite mm 100 (2)								
R 431.431	DN 80								
	Typenbezeichnung								
	: :2554 : : : : A m							100.0	
R 431.432	DN 100								
	Typenbezeichnung								
	: :2554 : : : : A m							200.0	
	Zubehör								
	Rohrleitungen								
	Brandschutz-Dämm-Manschette								
	Rohr, Länge 500 mm								
R 481.141	DN 80								
	Typenbezeichnung								
	: :2554 : : : : A St							10	
R 481.142	DN 100								
	Text eingeben								

							Übertrag	-----
:	:2554	:	:	:	:	A	St	45
Total Schmutzwasser								-----
							Fr.	=====
2555	Regenwasser							
Bedingungen								
. Ohne andere Angabe sind die für das Erbringen einer Leistung erforderlichen Lieferungen eingeschlossen (Norm SIA 118).								
Dämmungen mit Hartschaumschalen								
Ohne andere Angaben ist die Ausführung:								
PIR-Schalen, mm 20								
PIR-Schalen, mm 30								
Leitungen. (1)								
Umhüllung aus PVC-Folie								
Hartschaumschalen mit verz. Draht befestigt. Umhüllung aus Hart-PVC.								
Rohre (2)								
R 313.122	DN 100							
Typenbezeichnung								
:	:2555	:	:	:	:	:300.110	A	m
								20.0

Bogen bis Grad 90 (2)								
R 313.142	DN 100							
Typenbezeichnung								
:	:2555	:	:	:	:	:300.110	A	St
								6

Abzweiger (2)								
R 313.162	DN 100							
Typenbezeichnung								
:	:2555	:	:	:	:	:300.110	A	St
								3

Hartschaumschalen mit verz. Draht befestigt. Umhüllung aus Hart-PVC.								
Abschlüsse (2)								
R 313.322	DN 100							
Typenbezeichnung								
:	:2555	:	:	:	:	:300.110	A	St
								10

Dämmschläuche, Umhüllungen, Bandagen, Anstriche, Zubehör								
Umhüllung.								
Schaumstoff								
Schalldämmung, schwer								
Für Leitungen								
R 421.114	DN 80							
Geberit Isol								
:	:2555	:	:	:	:		A	m
								3.0

Bandagen, Anstriche, Zubehör								
Bandage (1)								
Krepppapier								
Bandbreite mm 100 (2)								
R 431.131	DN 80							

Übertrag								
	Typenbezeichnung							
	: 2555 :					A	m	3.0
	PVC-Klebband							
	Bandbreite mm 100 (2)							
R 431.331	DN 80							
	Typenbezeichnung							
	: 2555 :					A	m	10.0
	Zubehör							
	Rohrleitungen							
	Brandschutz-Dämm-Manschette							
	Rohr, Länge 500 mm							
R 481.142	DN 100							
	Text eingeben							
	: 2555 :					A	St	3
Total Regenwasser								Fr.
2556	Gas							
	Bedingungen							
	. Ohne andere Angabe sind die							
	für das Erbringen einer							
	Leistung erforderlichen Liefe-							
	rungen eingeschlossen (Norm							
	SIA 118).							
	Dämmschläuche, Umhüllungen,							
	Bandagen, Anstriche, Zubehör							
	Dämmschläuche.							
	Dämmschlauch geschlitzt,							
	selbstklebend							
	Aus geschlossenem zelligem							
	Schaumstoff (1)							
	Dämmstärke bis mm 6 (1)							
R 413.118	DN 65							
	Für Durchbrüche durch Decke							
	oder Wand							
	: 2556 :					A	m	10.0
Total Gas								Fr.
Total Dämmungen								Fr.

256 Sanitär Installationselemente**2560 Lieferung****Bedingungen**

. Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer gekennzeichnet.

. Ohne andere Angabe sind die für das Erbringen einer Leistung erforderlichen Lieferungen eingeschlossen (Norm SIA 118).

Installationsvorrichtungen

**Lieferung

**Gemäss Offerte Geberit

R 211.012 **Offerte Nr. 1881373_DFS
Haus 2
Hr. Kevin Schwitter
Geberit Schweiz AG
Tel: 055 221 66 60

: :2560 : : : : A St 1

Total Lieferung

Fr.

2561 Montage**Bedingungen**

. Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer gekennzeichnet.

. Ohne andere Angabe sind die für das Erbringen einer Leistung erforderlichen Lieferungen eingeschlossen (Norm SIA 118).

Installationsvorrichtungen

**Lieferung

**Gemäss Offerte Geberit

R 211.022 **Montage gemäss Geberit Offerte

: :2561 : : : : A St 1

Total Montage

Fr.

Total Sanitär Installationselemente

Fr.

259 Uebriges

Bedingungen

. Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer gekennzeichnet.

. Ohne andere Angabe sind die für das Erbringen einer Leistung erforderlichen Lieferungen eingeschlossen (Norm SIA 118).

****Ausführungsplanung inkl. Plankopien**

Technische Bearbeitung

Ausführungsberechnung:
sämtliche notwendigen
Ausführungsberechnungen

Koordination:

Koordination der
Ausführungsplanung, mit den
anderen am Bau beteiligten
Unternehmern und dem
Architekten.

Aussparungspläne:

Erstellen der Aussparungs-
und Einlegeplänen, inkl.
farbigen Kopien für:
Baumeister
Architekt
Bauleitung

****Montagepläne:**

Erstellen der Montageplänen,
inkl. farbigen Kopien für:
Architekt
Bauleitung

Revisionspläne:

Erstellen der Revisionspläne
mit allen Änderungen und
Ergänzungen, inkl. farbigen
Kopie für:
2 Stk. Bauherr
1 Stk. Architekt
1 Stk. Ingenieur
3 Stk. Bauleitung

Montage

Wassererwärmer neu
anschiessen (KW 1x, WW 1x,
Zirk. 1x).

.

Total

..... Mann
à..... Tag

Demontage:

Abhängen der Leitungen
Demontage Bauseits.

**Text eingeben

**Text eingeben

Total Uebriges

Fr. _____

Total Sanitäre Anlagen

Fr. _____

Zusammenfassung25 **Sanitäre Anlagen**251 **Allgemeine Sanitärapparate**

2510 Total Lieferung

2511 Total Montage

251 Total Allgemeine Sanitärapparate

252 **Spezielle Sanitärapparate**

2520 Total Lieferung

2521 Total Montage

252 Total Spezielle Sanitärapparate

254 **Leitungen**

2540 Total Kalt- und Warmwasser

2544 Total Schmutzwasser

2545 Total Regenwasser

2546 Total Gas

254 Total Leitungen

255 **Dämmungen**

2551 Total Kaltwasser

2552 Total Warmwasser

2554 Total Schmutzwasser

2555 Total Regenwasser

2556 Total Gas

255 Total Dämmungen

256 **Sanitär Installationselemente**

2560 Total Lieferung

2561 Total Montage

256 Total Sanitär Installationselemente

259 Total Uebriges

25 Total Sanitäre Anlagen

Total inkl. MWSt.

Fr.

Fr.